

Zawiercie, dnia 30.06.2021 r.

SRZP261-2-0075/21

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT**

*Dot. realizacji zamówienia publicznego pn. „Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu wraz z przeniesieniem dwóch istniejących klimatyzatorów zgodnie z dokumentacją projektową”.*

W dniu 25 czerwca do Prowadzącego postępowanie wpłynęło pismo z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści Zaproszenia do składania ofert. Pismo zostało przekazane Zamawiającemu, który po zapoznaniu się z treścią pytań udziela niniejszym następujących odpowiedzi:

#### **Pytanie 1:**

Na jakiej wysokości znajduje się dach, na którym należy zamontować agregaty zewnętrzne? Jaki jest preferowany sposób transportu agregatów na dach? Czy jest zapewnione wyjście na dach? Jeśli tak- proszę o podanie wymiarów.

#### **Odpowiedź 1:**

Dach na którym zostanie usytuowany agregat zewnętrzny jest na wysokości ok. 15,45 m. Dach na garażu jest na wysokości ok. 3,33 m. Transport agregatów na dach może odbyć się za pomocą windy, której koszt ponosi Wykonawca. W budynku Starostwa Powiatowego jest zapewnione wejście na dach. Wymiary wejścia na strych: 66x70 cm, wejście ze strychu na dach 57x57 cm.

#### **Pytanie 2:**

Gdzie znajdują się agregaty zewnętrzne klimatyzatorów do przeniesienia? Czy jest zapewniony do nich dostęp? Czy należy również zmienić lokalizację agregatów zewnętrznych?

#### **Odpowiedź 2:**

Klimatyzatory agregatów zewnętrznych znajdują się na ścianie zewnętrznej II piętra budynku Starostwa Powiatowego na wysokości ok. 9,32 m. Lokalizacji agregatów nie trzeba będzie zmieniać, tylko lokalizację jednostek wewnętrznych.

#### **Pytanie 3:**

Jakie parametry będą brane pod uwagę przy ocenie równoważności? Tak precyzyjne określenie parametrów (jak np. przyptywy powietrza na każdym biegu, możliwość podłączenia jednostek z różnych stron, pobory mocy) wskazuje na konkretnego producenta, ograniczając uczciwą konkurencję.

#### **Odpowiedź 3:**

Przyjęte parametry dotyczące jednostek wewnętrznych i zewnętrznych posiadają zakresy od minimum do maksimum dla danych parametrów.

Wytyczne przyjęte w projekcie należy traktować jako wytyczne referencyjne dla spełnienia wymogów przyjętych przez Zamawiającego. Dla przyjętych rozwiązań projektowych projekt dopuszcza alternatywne produkty równoważne o parametrach jakościowych, cechach użytkowych i materiałowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanych w opisie dokumentacji.

**Zatwierdziła:**  
**Dyrektor Centrum Usług Wspólnych**  
**– Patrycja Kowalska**