



PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GMINNYCH

SPÓŁKA Z O.O.

88-170 PAKOŚĆ INOWROCŁAWSKA 14



Pakość, dnia 13.09.2021 r.

L.Dz. DWM nr 1612/2021

GMINA PAKOŚĆ
UL. RYNEK 4
88-170 PAKOŚĆ

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA NOWEGO ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŚCIELCU, GM. PAKOŚĆ

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/100/2019 z dnia 28 listopada 2019r.) oraz w związku z wnioskiem L.dz. DWM 1612/2021 z dnia 31.08.2021 r. (data wpływu: 02.09.2021r.), Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. o.o. w Pakoścu informuje, że:

1. Zapewnia możliwość przyłączenia się do sieci wodociągowej oraz zapewnia dostawę wody w ilości określonej we wniosku: 6 m³/miesiąc.
2. W celu odprowadzania ścieków z projektowanych budynków socjalnych, istnieje możliwość wykorzystania istniejącej przydomowej oczyszczalni ścieków posadowionej na terenie boiska szkoły podstawowej. Przed projektowaniem przyłączenia należy zapoznać się z dokumentacją oczyszczalni w celu obliczenia przepustowości oczyszczalni i oszacowania jej zdolności.
3. W celu zapewnienia wody na cele ochrony ppoż. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. podjęło działania w celu sprawdzenia wydajności hydrantu podziemnego zlokalizowanego przy drodze. Wyniki z przeprowadzonych pomiarów zostaną przesłane oddzielnym pismem do 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Przyłącze wodociągowe oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej do nowoprojektowanego zaplecza socjalnego zlokalizowanego na terenie szkoły podstawowej w Kościelecu (dz. nr 107/1 obręb Kościelec) należy projektować według następujących zasad:

1. Budowa przyłączy, o których mowa w **art. 29 Prawo Budowlane** - wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 20, oraz stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w **art. 30** obowiązek zgłoszenia budowy i robót budowlanych.
4. W celu doprowadzenia wody do budynku socjalnego istnieje możliwość wykorzystania istniejącego przyłącza, które zasilą budynek szkoły w wodę z wodociągu wiejskiego.
5. Do budowy przyłącza wody wykorzystać rury PEHD D32.
6. W miejscu rozdziału przyłącza zainstalować zasuwę odcinającą nowy obiekt.
7. Obudowę klucza wynieść do poziomu gruntu i zabezpieczyć skrzynką uliczną oraz obrukiem betonowym.
8. Miejsce oznaczyć tabliczką informacyjną z naniesionymi parametrami przyłącza.
9. Trasę i rzędne posadowienia przyłącza należy uzgodnić z właścicielami lub zarządcami działek, przez które będzie przebiegać budowane przyłącze.

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.

NIP 556-000-42-66, Regon 090052136

KRS 0000217987, kapitał zakładowy 5 171 100,00 zł

www.pugpakosc.pl, e-mail: pugpak@pro.onet.pl

☎ 52 351 85 20

Zakład Wod.-Kan. i EC

tel. 52 3518520 wew.13

tel. Alarmowy: 609732136

kierownik: 609080153



PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GMINNYCH

SPÓŁKA Z O.O.

88-170 PAKOŚĆ

INOWROCLAWSKA 14

10. Włączenie do sieci wodociągowej można wykonać tylko pod nadzorem Przedsiębiorstwa Usług Gminnych sp. z o.o. Termin należy uzgodnić z Zakładem Wod.-Kan. i EC na 7 dni przed rozpoczęciem robót.
11. W przypadku wyboru przez inwestora innego wykonawcy budowy przyłącza niż Zakład Wod.-Kan., należy dokonać pisemnego zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót na 7 dni przed rozpoczęciem prac i wskazać wykonawcę.
12. Trasę przyłącza oznaczyć niebieską folią ostrzegawczą z napisem - „uwaga woda”.
13. Wodomierz projektować na konsoli. Lokalizować go (na czas budowy budynku- w studni wodomierzowej) za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. Zainstalować zawór przed i za wodomierzem. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci – zawór zwrotny. Zalecana średnica wodomierza – DN15.
14. Po wybudowaniu nieruchomości, wodomierz należy przenieść na własny koszt do budynku, termin prac należy uzgodnić z Zakładem Wod.-Kan. i EC na 7 dni przed robotami.
15. W celu odprowadzania ścieków z projektowanego zaplecza socjalnego można wykorzystać istniejącą przydomową oczyszczalnię ścieków.
16. Do wybudowania przyłącza kanalizacji sanitarnej wykorzystać rury PCV SN8 DN150.
17. Trasę oznaczyć brązową folią z napisem „kanalizacja”.
18. W sytuacji załamania trasy stosować studnie zbiorcze z PVC. Zainstalować włazy zgodne z przeznaczeniem.
19. Szczegóły rozwiązań technicznych podczas wykonywania przyłączy powinny być zgodne z aktualnymi rozporządzeniami oraz przepisami prawa budowlanego.
20. Trasę i rzędne posadowienia przyłączy należy zlecić geodecie celem zinwentaryzowania w trakcie prowadzenia robót budowlanych.
21. Przed zasypaniem wykopu należy zgłosić odbiór przyłącza wodociągowego do Zakładu Wod.-Kan., który zainstaluje wodomierz i założy plombę, następnie zostanie sporządzony protokół odbioru robót przyłącza.
22. Do odebrania wykonanych robót przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. inwestor musi okazać się oświadczeniem geodety o wykonaniu robót zgodnie ze sporządzonym planem sytuacyjnym lub okazać inwentaryzację powykonawczą.
23. Po zakończeniu budowy przyłączy teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.
24. Po wybudowaniu przyłączy i dokonaniu odbioru przez Pracowników Przedsiębiorstwa zostanie zawarta umowa, która określi odpowiedzialność za przyłącza oraz sposób rozliczeń za świadczone usługi. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
25. Niniejsze warunki są ważne przez okres dwóch lat od daty sporządzenia.
26. Do warunków została dołączona mapa pogładowa.

Z poważaniem

Prezes Zarządu Spółki
Wiesław Nurski (2)

Otrzymuje:

1. Adresat
2. A.a. S.G.

Załączniki:

1. Mapa pogładowa x 2 szt.

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.

NIP 556-000-42-66, Regon 090052136

KRS 0000217987, kapitał zakładowy 5 171 100,00 zł

www.pugpakosc.pl, e-mail: pugpak@pro.onet.pl

☎ 52 351 85 20

Zakład Wod.-Kan. i EC

tel. 52 3518520 wew.13

tel. Alarmowy: 609732136

kierownik: 609080153

Wydruk mapy z systemu WebEWID



Wydruk w skali 1:500

Wydruk z systemu WebEWID

Udostępniane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych. Materiały zawierające informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntów i budynków Powiatowego w Inowrocławiu) należy zamawiać w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przetwarzane w Wewnętrznym Portalu Mapowym należy zamawiać w wydziałach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizację tych danych.