



**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GOSTYNIU**  
**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
63-800 GOSTYŃ, ul. Nad Kanią 77  
**www.zwikgost.cc.pl      e-mail: zwikgost@zwikgost.cc.pl**

Gostyń, dnia 14.03.2019 r.

TT 2944-1/7/19

## Warunki techniczne

na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej w Kunowie.

### Sieć wodociągowa:

Projektowaną sieć wodociągową należy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej Ø 110 mm wykonanej z rur PVC, położonej w ulicy Spacerowej w Kunowie

- włączenie do sieci – trójnik żeliwny kołnierzowy z zasuwą odcinającą
- rodzaj materiału – rura PE
- średnica – DN 110 mm (PN 10)
- armatura:
  - ~ zasuwy z o-ringowym uszczelnieniem trzpienia z klinem zawulkanizowanym na całej powierzchni
  - ~ hydranty przeciwpożarowe do zabudowania na projektowanej sieci, nadziemne o średnicy DN 80 mm z zasuwami odcinającymi, włączone do sieci za pomocą trójników żeliwnych kołnierzowych 100/80
- oznakowania:
  - ~ armatura – tabliczki informacyjne z pomiarami
  - ~ trasa sieci – taśma lokalizacyjna niebieska

### Sieć kanalizacji sanitarnej

Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy włączyć do projektowanej przepompowni ścieków w ulicy Spacerowej w Kunowie

- włączenie do przepompowni – króciec wlotowy
- rodzaj materiału – rura PVC
- średnica – DN 200
- urządzenia rewizyjne – studnie rewizyjne z prefabrykowanych elementów betonowych DN 1000 mm z włazami żeliwnymi

### Rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej:

Projektowany rurociąg tłoczny, należy włączyć do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 mm wykonanej z rur PVC, położonej w ulicy Spacerowej w Kunowie

- włączenie do sieci – studnia rewizyjna rozprężna DN 1000 mm do zabudowania na sieci
- rodzaj materiału - rura PE
- średnica minimalna - DN 90

### **Przepompownia ścieków:**

- wyposażenie przepompowni:
  - zbiornik przepompowni min. Ø 1500 mm wykonany z kręgów betonowych C35/45 łączonych na uszczelki gumowe.
  - 2 pompy zatapialne w wersji stacjonarnej (współpraca z projektowanym rurociągami tłocznym PE)
  - 2 prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej
  - orurowanie wewnętrzne pompowni kołnierzowe ze stali nierdzewnej wraz z nasadą płuczącą, zakończone przejściem z kołnierzem luźnym za ścianą zbiornika
  - 2 zasuwki odcinające z miękkim uszczelnieniem klina
  - 2 zawory zwrotne kulowe
  - 2 stopy sprzęgające pompy
  - 2 górne wsporniki prowadnic pomp
  - właz montażowy 700x800 mm ze stali nierdzewnej zamykany
  - obciążnik żeliwny wraz z łańcuchem ze stali kwasoodpornej
  - drabinka żłazowa ze stopniami antypoślizgowymi
  - 2 poręcze żłazowe ze stali nierdzewnej
  - 2 łańcuchy do pomp ze stali kwasoodpornej
  - 2 kominki wentylacyjne nawiewny oraz wywiewny
  - łańcuch ze stali kwasoodpornej do sondy oraz pływaków wraz z obciążnikiem żeliwnym
  - 2 pływakowe sygnalizatory poziomu z kablem neoprenowym
  - hydrostatyczna sonda poziomu
  - szafa zasilająco-sterownicza wraz z układem rozruchu pomp wg standardu ZWiK w Gostyniu
  - system monitoringu GPRS kompatybilny z systemem ZWiK w Gostyniu wraz z konfiguracją modułu telemetrycznego i wykonaniem wizualizacji pompowni w systemie PRO-2000 oraz wizualizacji przyłączonego do pracy agregatu prądotwórczego
- teren przepompowni - nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 80 mm, na podsypce cementowo-piaskowej

**Warunki techniczne ważne są do dnia - 14.03.2021 r.**

DYREKTOR D/S INWESTYCJI

*Dariusz Szymański*



Znak sprawy: GN.6847.37.2019

Gostyń, 29.04.2019 r.

Zagład Wodociągów i Kanalizacji  
w Gostyniu Sp. z o. o.  
ul. Nad Kanią 77  
63-800 Gostyń

Pełnomocnik  
Edward Bąk


Nawiązując do wniosku z dnia 19.04.2019 r. informuję, że zezwalam na umieszczanie urządzenia przesyłowego w postaci sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i rurociągu tłoczego na działkach nr 538, nr 617/5 i nr 617/8 położonych w Kunowie, zapisanych w KW nr PO1Y/00023683/8 (dz. nr 538) i KW nr PO1Y/00010233/5 (dz. nr 617/5 i nr 617/8), stanowiących własność Gminy Gostyń pod następującymi warunkami:

- trasa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i rurociągu tłoczego oraz lokalizacja przepompowni ścieków muszą być zgodne z przebiegiem wskazanym na załączonym planie sytuacyjnym,
- roboty muszą być prowadzone ostrożnie, zgodnie ze sztuką budowlaną,
- po zakończeniu robót zajmowany teren musi zostać przywrócony do stanu pierwotnego a przy gruntach wątpliwych należy przewidzieć wymianę gruntu,
- w przypadku budowy/przebudowy/modernizacji drogi ewentualne koszty związane z przełożeniem lub przebudową infrastruktury zobowiązany będzie pokryć właściciel urządzenia.

Jednocześnie zaznaczam, że powyższa zgoda nie jest równoznaczna z zezwoleniem na zajęcie gruntu gminnego. Pobudowanie urządzenia przesyłowego oraz korzystanie z tego urządzenia będzie możliwe po uprzednim podpisaniu przez strony stosownych umów tj. umowy o czasowe zajęcie nieruchomości oraz umowy o ustanowienie służebności przesyłu.

O zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości na czas prowadzenia robót budowlanych Wykonawca winien się zwrócić na piśmie zgodnie z zapisami zarządzenia nr 395/2016 Burmistrza Gostynia z dnia 09.11.2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Gostyń.

Uzgodnienie ważne jest na okres 2 lat licząc od dnia otrzymania korespondencji przez wnioskodawcę.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Jerzy Kulak

Sprawę prowadzi: Danuta Zbieralska  
Wydział: Gospodarki Nieruchomościami  
tel./e-mail: 65 575 21 17 / dzbieralska@um.gostyn.pl



**ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GOSTYNIU**  
**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
63-800 GOSTYŃ, ul. Nad Kanią 77  
www.zwikgost.cc.pl e-mail: zwikgost@zwikgost.cc.pl

Gostyń, dnia 07.03.2019 r.

## **UPOWAŻNIENIE**

Upoważnia się Edwarda Bąka, legitymującego się dowodem osobistym CEL 413823 wydanym przez Prezydenta Miasta Leszna, do występowania przed urzędami i instytucjami w imieniu i na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o., 63 - 800 Gostyń, ul. Nad Kanią 77, w zakresie uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami prawa, związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej w Kunowie”.

Niniejsze upoważnienie nie obejmuje w żadnym przypadku uprawnień do składania oświadczeń woli zobowiązujących Mocodawcę, stanowiących o rozporządzaniu lub obciążaniu jego majątku.

Upoważnienie obowiązuje od dnia podpisania.

PREZES ZARZĄDU

*Jerzy Pogorzelski*