



Proj. kabel YAKY 5x16mm² wewnątrz budynku
układany na całej długości w rurze osłonowej
RKSSP 40/34 (z pilotem) na uchwytach
(długość 30m).

Proj. kabel YAKY 5x10mm² układany na
całej długości w rurze osłonowej
RODK 40/32 + uziemienie bednarką Fe/Zn
25x4mm (Połączenie bednarki ze słupem
wykonać przynajmniej dwoma śrubami, np.
do podstawy słupa przy fundamencie.)

Proj. kabel YAKY 5x16mm²

Projektowana Szafka
Sterowniczo-Zasilająca

Proj. kabel YAKY 5x10mm² układany na
całej długości w rurze osłonowej
RODK 40/32 + uziemienie bednarką Fe/Zn
25x4mm (Połączenie bednarki ze słupem
wykonać przynajmniej dwoma śrubami, np.
do podstawy słupa przy fundamencie.)

UWAGA:
Oznaczenia i nazwy własne materiałów i
produktów służą wyłącznie do opisu
minimalnych parametrów technicznych,
które powinny spełniać te produkty.

UWAGA:
Projektowany kabel nn zasilający szafkę
sterowniczo zasilającą układać w rurach
osłonowych DVK75 w miejscach
skrzyżowań z infrastrukturą podziemną
oraz w miejscach skrzyżowania z
drogami oraz parkingami.

2x OPRAWA 1: POWERLUG LED IP65 155W (asymetryczny-wąski)
ŹRÓDŁO: 1x LED 4000K 155W
NR KAT.: 120202.5L091.31
PRODUKCJI: LUG
SŁUP: 9m ROSA SAL-90M Ø180 / Ø60
WYSIĘGNIK: ROSA typ WM-21 REG
FUNDAMENT: ROSA B-70 + elementy złączne M24
ZŁĄCZE SŁUPOWE: ROSA typ NTB-3 IP54

2x OPRAWA 1: POWERLUG LED IP65 155W (asymetryczny-wąski)
ŹRÓDŁO: 1x LED 4000K 155W
NR KAT.: 120202.5L091.31
PRODUKCJI: LUG
SŁUP: 9m ROSA SAL-90M Ø180 / Ø60
WYSIĘGNIK: ROSA typ WM-21 REG
FUNDAMENT: ROSA B-70 + elementy złączne M24
ZŁĄCZE SŁUPOWE: ROSA typ NTB-3 IP54

PROJEKTOWANE TRASY KABLOWE

PROJEKTOWANY UZIOM R<10Ω

SZAFKA STEROWNICZO-ZASILAJĄCA

Temat: RV		BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO	
Adres: Ligota, gmina: Raszków, działka nr. ewidencyjny: 665			
Inwestor: GMINA I MIASTO RASZKÓW ul. Rynek 32 63-440 Raszków			
Jednostka projektowa: DOMAR Budownictwo Architektura Sp.z o.o. Sp.k. ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski T. +48 62 501 35 30 F. +48 62 735 16 94 architektura@domar-ostrow.pl www.domar-ostrow.pl			
Projektant: mgr inż. Bartłomiej Pauś		numer uprawnień: WKP/0439/POOE/16 Instalacyjna	
Opracowanie:			
Branża: ELEKTRYCZNA		Etap: PB	
Temat rysunku: ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OŚWIETLENIE			
Dane rysunku: format: - data: LIPIEC 2021 skala: 1:500 numer rysunku: E01 numer strony: 1			
Uwaga: ZASTRZĘGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PRZERYŚLOWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIANY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.			