


3x OPRAWA 1: POWERLUG LED IP65 155W (asymetryczny-wąski)
 ŹRÓDŁO: 1x LED 4000K 155W
 NR KAT.: 120202.5L091.31
 PRODUKCJI: LUG
 SŁUP: 9m ROSA SAL-90M Ø180 / Ø60
 WYSIĘGNIK: ROSA typ WM-31 REG
 FUNDAMENT: ROSA B-70 + elementy złączne M24
 ZŁĄCZE SŁUPOWE: ROSA typ NTB-3 IP54

3x OPRAWA 1: POWERLUG LED IP65 155W (asymetryczny-wąski)
 ŹRÓDŁO: 1x LED 4000K 155W
 NR KAT.: 120202.5L091.31
 PRODUKCJI: LUG
 SŁUP: 9m ROSA SAL-90M Ø180 / Ø60
 WYSIĘGNIK: ROSA typ WM-31 REG
 FUNDAMENT: ROSA B-70 + elementy złączne M24
 ZŁĄCZE SŁUPOWE: ROSA typ NTB-3 IP54



UWAGA:
 Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty.

Temat:		BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO	
Adres:		Janków Zaleśny, gmina: Raszków, działka nr. ewidencyjny: 614/2	
Inwestor:		GMINA I MIASTO RASZKÓW ul. Rynek 32 63-440 Raszków	
Jednostka projektowa:		DOMAR Budownictwo Architektura Sp.z o.o. Sp.k. ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski T. +48 62 501 35 30 F. +48 62 735 16 94 architektura@domar-ostrow.pl www.domar-ostrow.pl	
imię i nazwisko:		numer uprawnień:	specjalność: podpis / data:
mgr inż. mgr inż. elektryczna: Bartłomiej Pauś		WKP/0439/POOE/16	instalacyjna
Opracowanie:			
Branża:		Etap:	
ELEKTRYCZNA		PB	
Temat rysunku:			
Schemat Projektowanego Zasilania Oświetlenia Zewnętrznego			
Dane rysunku:	format :	data :	skala :
	-	LIPIEC 2021	-
			numer rysunku :
			E03
Uwaga:			
ZASTRZĘGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PRZERYŚLOWANY, UZUPEŁNIONY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.			