

Młynary, 15.11.2022r.

NEOX sp. z o.o.
ul. Wały Piastowskie 1/1508
80-855 Gdańsk

793712

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej pod nazwą: Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu.

W nawiązaniu do wniosku o uzgodnienie projektu z dnia 04.11.2022, ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. (dalej EOŚ) informuje, że uzgadnia pozytywnie przedłożony projekt.

W związku z powyższym należy:

1. Wykonawca zgłosi 30 dni wcześniej rozpoczęcie prac do DRU Młynary w EOŚ i uzgodni zakres wykonywanych prac.
2. Prace wykonywać zgodnie z wydanymi warunkami techn. usunięcia kolizji nr. EOŚ-3588/UP-E/JL/2022 z dn. 15.06.2022r.
3. Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami.
4. Projektowany kabel oświetleniowy po ułożeniu w wykopie przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru etapowego przez pracownika EOŚ.
5. Wykonawca robót pokrywa koszty naprawy i poniesione straty przez EOŚ na skutek ewentualnych uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas prowadzonych robót.
6. Przebudowane oświetlenie po przebudowie nie zmienia praw własności.
7. Usunięcie kolizji zostanie wykonana Państwa kosztem i staraniem według opracowanego i uzgodnionego projektu usunięcia kolizji.
8. Wykonawcą usunięcia kolizji może być firma wskazana przez wnioskodawcę, posiadająca stosowne uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez EOŚ.
9. Odbiór techniczny usunięcia kolizji nastąpi na podstawie dokumentacji powykonawczej i protokołu odbioru końcowego z usunięcia kolizji.
10. Powyższe ustalenia ważne są przez okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

Otrzymują:

Wnioskodawca;
- Neox M. Zasada

EOŚ;

- Marcin Stolycia, 725-950-003;

e-mail: marcin.stolycia@energa.pl

Główny Specjalista ds. oświetlenia
Dział Realizacji Usług Elbląg


Marcin Stolycia

(z poważaniem)