



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA  
Oddział w Zielonej Górze

Dział Uzgodnień Zewnętrznych  
ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra  
tel. (68) 329 11 03, fax (68) 329 12 59  
[iwona.wantuch@pgnig.pl](mailto:iwona.wantuch@pgnig.pl)

Pracownia Projektów Drogowych  
„VIA 2008”  
ul. Gabriela Narutowicza 1/1  
62-060 Stęszew

Wasz znak:

Zielona Góra, 26.04.2016r.

Nasz znak: TK.2122.3(15).16

Dot.: przebudowy i budowy drogi gminnej Szewce – Dobieżyn.

Szanowni Państwo,

Nawiązując do Państwa pisma z dnia 13.04.2016r. uprzejmie informujemy, że zaprojektowane miejsce skrzyżowania przebudowywanej ww. drogi z gazociągiem w/c DN 100, **uzgadniamy pozytywnie**, zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym w skali 1:500 oraz przekrojem poprzecznym (normalnym) w skali 1:50.

**W związku z powyższym:**

1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie określić przebieg gazociągu w miejscu skrzyżowania z projektowaną inwestycją oraz głębokość jego posadowienia poprzez wykonanie ręcznych przekopów pod nadzorem uprawnionego eksploatatora gazociągu, wskazanego przez Dział Sieci Gazowych.
2. W pasie o szerokości **15 m** na stronę od osi gazociągu nie wolno prowadzić jakichkolwiek prac bez zezwolenia i nadzoru ww. eksploatatora gazociągu.
3. Prace ziemne w obrębie gazociągu i w miejscu skrzyżowania należy wykonywać ręcznie, a praca sprzętu mechanicznego zezwolona jest przy zachowaniu minimum **5 m**, licząc od najdalej wysuniętej części sprzętu do osi gazociągu.