



# WÓJT GMINY GNIEWINO

Urząd Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino  
tel. 58 676 76 77, fax 58 676 72 26, e-mail: gniewino@gniewino.pl  
www.gniewino.pl



Postępowanie nr:271.25.2024

Gniewino, 08.11.2024 r.

Dotyczy: przetarg w trybie podstawowym „Przebudowa drogi gminnej Bychowo – Toliszczek”

## Do Zamawiającego w dniu 08.11.2024 r. wpłynęło zapytanie:

1. Proszę o wskazanie dokładnych ilości krawężnika jaki należy wbudować z podziałem na krawężnik o wymiarach 25x12 oraz 30x15. Na projekcie naniesione są wyłącznie rozgraniczenia na krawężnik wtopiony i wystający. Oraz nie widoczny jest krawężnik wtopiony zaznaczony w legendzie czarną przerywaną linią.

### **Odpowiedź:**

Lokalizacja krawężników widnieje w projekcie zagospodarowania. Na rysunku konstrukcyjnym wskazano sposób montowania krawężników. Ilości krawężników pomocniczo można przyjąć z przedmiaru robót. Zamawiający informuje, że przedmiar robót jest materiałem pomocniczym przy określaniu ceny oferty.

2. Czy zaznaczona w projekcie warstwa: rozbiórka istn. nawierzchni bitumicznej dotyczy ujętego w przedmiarze punktu 7, czy punktu 8, czy są to miejsca w których należy rozebrać istniejącą konstrukcję drogi i na jej miejsce wbudować nową konstrukcję? Jeśli należy wbudować nową konstrukcję, to proszę o podanie konkretnych warstw i ich grubości. W przekrojach konstrukcyjnych brak jest sprecyzowanej wyżej wspomnianej konstrukcji

### **Odpowiedź:**

Do ilości rozbiórek przyjąć należy wielkości z przedmiaru robót. Są to wielkości przybliżone. Przyjąć należy konstrukcję taką jak na poszerzeniach po robotach rozbiórkowych ze względu na występowanie w podłożu gruntów G4.

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

### **Odpowiedź:**

Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Zamawiający jest właścicielem działek objętych przedmiotowym projektem inwestycji.

4. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z dokumentacją przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąży Wykonawcy.

***Odpowiedź:***

Zamawiający potwierdza, że:

- terenu budowy zostanie przekazany Wykonawcy jednorazowo
- nie będzie obciążał kosztami zajęcia pasa drogowego Wykonawcy.

5. Proszę o podanie okresu pielęgnacji dla zieleni

***Odpowiedź:***

Okres gwarancji tożsamy z okresem gwarancji całej inwestycji podanym przez Wykonawcę w ofercie. Okres gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny oferty.

6. Proszę o podanie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego

***Odpowiedź:***

Okres gwarancji tożsamy z okresem gwarancji całej inwestycji podanym przez Wykonawcę w ofercie. Okres gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny oferty.