

Znak sprawy: ZP.BIF.271.02.2024

Wszyscy Wykonawcy **Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy postpowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadaniu pn: „Przebudowa oświetlenia drogowego w Gminie Majdan Królewski”

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2024/BZP 00233118/01 z dnia 06.03.2024r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00238373/01 z dnia 11.03.2024 r.

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty

Zamawiający na podst. art. 284 ust. 2 informuje, iż w toku w/w postępowania w dniu 11.03.2024 i 13.03.2024 r. zostały zadane pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym działając zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Zamawiający wskazuje, że w ramach 1 zadania Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu opraw typu LED z systemem sterowania. W żadnym natomiast miejscu nie zamieszcza informacji co Zamawiający rozumie pod pojęciem „system sterownia”. Wykonawca wskazuje, że część systemów sterowania wymaga montażu dodatkowych urządzeń np. w szafach oświetleniowych, albo których utrzymanie generuje znaczne koszty ze względu na wyposażenie wszystkich sterowników w karty sim.

Czy Zamawiający ma na myśli oprawy wyposażone w układ autonomicznej redukcji mocy programowany na etapie produkcji i umożliwiający jego przeprogramowanie za pomocą np. sygnału NFC, czy też oczekuje bardziej rozbudowanych systemów sterowania?

W przypadku gdy Zamawiający wymaga bardziej zaawansowanego systemu sterowania, Wykonawca wnosi o opisanie jego podstawowych funkcjonalności

Odpowiedź

Zamawiający informuje iż oprawy winny być wyposażone w układ autonomicznej redukcji mocy programowany na etapie produkcji i umożliwiający jego przeprogramowanie za pomocą np. sygnału NFC

Pytanie 2

Zamawiający udostępni przedmiar, w którym znajduje się 403 oprawy o różnych mocach, jednocześnie w udostępnionej dokumentacji technicznej znajduje się 401 opraw.

W zakresie mocy opraw wynikających z przedmiaru oraz dokumentacji technicznej również znajdują się nieznaczące różnice.

Który dokument jest dla Wykonawcy wiążący?

Odpowiedź

Zamawiający informuje iż ilość opraw podlegających wymianie to 403 sztuki zgodnie z załączonym przedmiarem.

Jednocześnie Zamawiający załącza poprawny projekt wykonawczy w zakresie stron 12, 13, 15, 76, 80, 176, 183, zgodny z ilością opraw podlegających wymianie.

Pytanie 3

Zamawiający w zamieszczonych dokumentach nie wskazuje minimalnych parametrów technicznych opraw. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie choć minimalnych parametrów technicznych opraw, aby uniknąć produktów bardzo niskiej jakości, i trwałości.

Wykonawca proponuje określenie minimalnego strumienia oprawy na poziomie nie niższym niż 150lm/W, współczynnika mocy na poziomie nie niższym niż 0,95, oraz celem zapewnienia minimalnej degradacji produktu w czasie wprowadzenia obowiązku zastosowania opraw wykonanych z ciśnieniowego odlewu aluminium, o budowie dwukomorowej i otwieranej w sposób beznarzędziowy, umożliwiające wymianę uszkodzonych komponentów bez wykonywania połączeń lutowanych.

Odpowiedź

Zamawiający przewiduje oprawy w II klasie ochronności wykonane z odlewanego ciśnieniowo aluminium z szybą ze szkła hartowanego, klasa szczelności min IP66 w obudowie dwukomorowej i otwieranej w sposób beznarzędziowy.

Moc oprawy wg. danych podanych w projekcie wykonawczym z tolerancją na poziomie +/-5W, strumień świetlny całej oprawy na poziomie podanym w projekcie wykonawczym dla poszczególnych stacji z tolerancją na poziomie +/-10% lm jednak nie mniej niż 135lm/W i współczynnika oddawania mocy na poziomie nie niższym niż 0,95

Poza tym oprawy **muszą gwarantować możliwość zdalnego sterowania** bez dodatkowej modyfikacji oprawy i **jednocześnie posiadać łącznie certyfikaty**: ENEC, ENEC+, ZD4i.

Pytanie 4

Dotyczy certyfikacji ZD4i

Prosimy o potwierdzenie, że sterowniki systemu sterowania oświetleniem muszą również podobnie jak oprawa posiadać certyfikat ZD4i zgodnie z regulaminem programu Rozświetlamy Polskę.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza iż zgodnie z regulaminem programu Rozświetlamy Polskę instalowane oprawy oświetleniowe **muszą gwarantować możliwość zdalnego sterowania** bez dodatkowej modyfikacji oprawy i **jednocześnie posiadać łącznie certyfikaty**: ENEC, ENEC+, ZD4i.

Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty.

Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.