

Data: 3-11-2021

## Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych

Adres: Świącickiego 6

Budynek: Collegium Anatomicum

Kontrola przeprowadzona przez: Mistrz Kominarski Maciej Kowalski - nr. upr. 5315

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO, ŻE:

1) Uwagi ogólne

- Drożność przewodów kominowych prawidłowa - nieprawidłowa
- Siła ciągu kanałów kominowych prawidłowa - nieprawidłowa
- Stan techniczny kanałów prawidłowy - nieprawidłowy
- Dostęp do kanałów prawidłowy - nieprawidłowy
- Stan techniczny elementów kominowych prawidłowy - nieprawidłowy

2) Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

- Czy występują uszkodzenia przewodów kominowych WYSTĘPUJĄ / NIE WYSTĘPUJĄ
- Czy odbywa się okresowe czyszczenie przewodów kominowych TAK / NIE
- Czy do przewodów istnieje dogodny dostęp w celu ich wyczyszczenia i przeprowadzania okresowej kontroli przewodów kominowych TAK / NIE

### W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO:

- 1) Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom niżej wymienionym. Wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.
- 2) Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają wymienionym niżej przepisom w zakresie jak niżej. Dotyczy to w szczególności następujących stwierdzonych uchybień, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Uwagi:

Należy uzupełnić tyk. nie jednym kominie  
ponad potężną dach.  
Należy wykonać pewną pow. etna w dachach WC O.  
poka min. 220cm<sup>2</sup> w dachach, w których nie ma  
noweńsu

### PRZEWODY KOMINOWE NADAJĄ SIĘ DO DALSZEGO UŻYTKU

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), ustawa z dnia 24 sierpnia 1994 roku - O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81 z 1994 roku, poz. 35 i z późn. zmianami)

DATA NASTĘPNEJ KONTROLI: 2022 roku

MISTRZ KOMINIARSKI

Maciej Kowalski

Nr upr. 5315

tel. 796 151 273

(pieczęć i podpis dokonującego przeglądu)

## Tabela pomiarowa ciągu wentylacji grawitacyjnej

Nazwa budynku: Collegium Anatomicum  
 Adres budynku: Ul. Świącickiego 6, Poznań

Lp.	Pomieszczenie	Ciąg wentylacji grawitacyjnej / rodzaj podłączonego urządzenia do przewodu kominowego	Piętro/ Budynek
1	Hol	<i>Ciąg prawidłowy</i>	Piwnica
2	Sala konferencyjna	<i>Ciąg prawidłowy</i>	Parter
3	Pokój 4A	<i>Ciąg prawidłowy + Dygestorium</i>	
4	Pokoje nr 4, 5, 7, 8	<i>Ciąg prawidłowy</i>	
5	Magazyn	<i>Ciąg prawidłowy</i>	
6	WC	<i>Ciąg prawidłowy</i>	
7	Pokoje nr 5, 6, 7, 15, 16, 20, 21, 22, 25	<i>Ciąg prawidłowy</i>	
8	Pokój nr 23	<i>Ciąg prawidłowy + Dygestorium</i>	
9	Pokoje nr 26, 28	<i>Dygestorium</i>	
10	Pokój nr 14	<i>Dygestorium</i>	
11	WC	<i>Ciąg prawidłowy</i>	
12	Laboratorium	<i>Ciąg prawidłowy</i>	II piętro
13	Pokój nr 55	<i>Dygestorium</i>	
14	Pokoje nr 8, 18, 19, 20A, 56, 60, 64, 65, 66, 71, 80	<i>Ciąg prawidłowy</i>	
15	Pokoje nr 1, 3, 4, 17	<i>Ciąg prawidłowy + Dygestorium</i>	
16	WC	<i>Ciąg prawidłowy</i>	
17	Pokoje nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 22, 25, 37	<i>Ciąg prawidłowy</i>	III piętro
18	Hol	<i>Ciąg prawidłowy</i>	IV piętro
19	Serwerownia	<i>Ciąg prawidłowy</i>	
20	Bunkier	<i>Ciąg prawidłowy + WM</i>	Bunkier


**MISTRZ KOMINIARSKI**

*Maciej Kowalski*

Nr upr. 5315

tel. 796 151 273





ul. Święckiego 6

**LEGENDA:**

- P- przewod kominowy drożny do piwnicy
- N- przewod kominowy drożny do parteru
- I- przewod kominowy do I piętra
- Ewentualne liczby oznaczają głębokość przewodów mierzoną od góry komina
- K- kanalizacja
- P- piec grzewczy
- Wk- wentylacja kuchni
- Wpr- wentylacja pralni
- WŁ- wentylacja łazienki

- C.O.G- centralne ogrzewanie gazowe
- C.O.O- centralne ogrzewanie olejowe
- C.O.W- centralne ogrzewanie węglowe
- W.M- wentylacja mechaniczna
- P- pomieszczenie
- P- piwnica


MISTRZ KOMINIARSKI

Maciej Kowalski

Nr opr. 5315

tel. 796 151 273

W sady konferencyjne P  
N kuchnia




ul. Święcickiego 6

**LEGENDA:**

- P- przewód kominowy drożny do piwnicy
- N- przewód kominowy drożny do parteru
- I- przewód kominowy do I piętra
- Ewentualne liczby oznaczają głębokość przewodu mierzoną od góry komina
- K- kanalizacja
- P- piec grzewczy
- Wk- wentylacja kuchni
- WPr- wentylacja pralni
- WŁ- wentylacja łazienki

- C.O.G- centralne ogrzewanie gazowe
- C.O.O- centralne ogrzewanie olejowe
- C.O.W- centralne ogrzewanie węglowe
- W.M- wentylacja mechaniczna
- P- pomieszczenie
- P- piwnica

# BUNKIER - ul. Świącickiego 6



## LEGENDA:

- P- przewód kominowy drożny do piwnicy
- N- przewód kominowy drożny do parteru
- I- przewód kominowy do I piętra
- Ewentualne liczby oznaczają głębokość przewodu mierzoną od góry kominu
- K- kanalizacja
- P- piec grzewczy
- WK- wentylacja kuchni
- Wpr- wentylacja pralni
- WL- wentylacja łazienki

- C.O.G- centralne ogrzewanie gazowe
- C.O.O- centralne ogrzewanie olejowe
- C.O.W- centralne ogrzewanie węglowe
- WM- wentylacja mechaniczna
- P- pomieszczenie
- P- piwnica

MISTRZ KOMINIARSKI  
 Maciej Kowalski  
 Nr upr. 5315  
 tel. 796 151 273