

Złotniki Kujawskie, 31.03.2021 r.

271.1.3.2021

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest „**Budowa studni głębinowej przy stacji uzdatniania wody w Tucznie**”.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – Gmina Złotniki Kujawskie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

### **Pytanie:**

1. Czy dopuszczają Państwo zmianę technologii wiercenia z "okrężno-udarowego" na wiercenie na płuczkę na lewy obieg?
2. Czy istnieje możliwość zmiany materiału rur pcv gwintowanych na kielichowe?

### **Wyjaśnienia:**

Ad.1 Nie. Zamawiający nie przewiduje zmiany sposobu wiercenia. Nie dopuszcza się możliwości zmian technologii wykonania otworu hydrogeologicznego.

Ad.2 Nie. Zgodnie z projektem należy stosować rury gwintowane.

**Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

WÓT GMINY

Złotniki Kujawskie

mgr Witold Cybulski