

Rypin, dn. 19.04.2022r.



INVEST Piotr Kamiński
ul. Mleczarska 18
87 – 500 Rypin
NIP: 892 – 144 – 75 – 04
tel.: +48 501 956 555

STAROSTA RYPIŃSKI
UL. WARSZAWSKA 38
87-500 RYPIN

Odpowiadając na pismo z dnia 7.04.2022r. w sprawie opisów mogących sugerować wyrób konkretnego producenta w dokumentacji dotyczącej pozwolenia na budowę z dnia 31.03.2021r. nr 91/2021 dla przedmiotu przebudowy z rozbudową boiska wielofunkcyjnego na działkach nr ewid. 1509/7 i 1509/4, przedstawiam poniżej opisy równoważne:

1. Płyta Durelis V313 – opis równoważny:

Właściwości płyty:

- a. Wilgotność 6-10%
- b. Grubość 22 mm
- c. Płyta wiórowa, prasowana
- d. Spęcznie po moczeniu – do 5%
- e. Wytrzymałość na zginanie wzdłużne wg EN – min. 18,0 N/mm²
- f. Wytrzymałość na zginanie poprzeczne wg EN – min. 16,0 N/mm²
- g. Moduł sprężystości w obu kierunkach wg EN – min. 2900 N/mm²
- h. Wytrzymałość na rozciąganie wg EN – min. 0,30 N/mm²

2. Wentylator elektryczny Dospel style 100 – opis równoważny:

Wentylator ścienny o parametrach:

- a. Napięcie zasilania: 230/50 V/Hz
- b. Średnica wylotu: 99 mm
- c. Wydatek powietrza: 100 m³/h
- d. Stopień ochrony: IP X4
- e. Max. temp. pracy: 40 °C
- f. Materiał ABS

Z poważaniem

