

Uzupełnienie odpowiedzi na pytanie przesłane drogą elektroniczną w dniu 23 maja 2024 r.; udzielona przez Zamawiającego 6 czerwca 2024 roku

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. **Remont nawierzchni syntetycznej boiska na Orliku przy ulicy Parkowej**

Uzupełnienie odpowiedzi na pytanie przesłane drogą elektroniczną w dniu 23 maja 2024 r.:

Pytanie:

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, odnośnie do wyposażenia boiska.

W projekcie został zawarty opis bramek, jakie Wykonawca ma dostarczyć i zamontować na boisku. Opis znajduje się w rozdziale 4 Projektu: „Realizacja robót”, w pkt. 4: „Wyposażenie boiska” i brzmi następująco:

Bramka – 2 sztuki

Wymiary: 300 x 100 cm; wys. 200 cm

Konstrukcja urządzenia wykonana jest z rur \varnothing 48,3 x 2,9mm i \varnothing 38 x 2,6 mm; siatka bramki wykonana jest z prętów stalowych \varnothing 12 i 8 mm, spawanych odpowiednio co 200 i 80 mm; urządzenie przewidziane do gry w piłkę nożną lub ręczną; całość urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie; w komplecie prefabrykaty betonowe ułatwiające montaż w gruncie; certyfikat na zgodność z normami PN-EN 749 i PN-EN 1176

Wraz z rysunkiem:

Opis ten jednoznacznie wskazuje na konkretny produkt, konkretnego producenta, a mianowicie bramkę kratową 2x3 m, produkowaną przez firmę Müller Jelcz-Laskowice Sp. z o.o. (kod produktu: 2105).

Mając na uwadze fakt, iż Zamawiający w dokumencie STWiOR, - Rozdział 5: „Wykonanie robót”, pkt.7: “Montaż wyposażenia” zawarł klauzulę o następującej treści:

„[...] wszelkie wykorzystane w projekcie gotowe materiały oraz urządzenia i elementy wyposażenia sugerujące konkretnych producentów stanowią wyłącznie przykład i mają na celu jedynie określenie parametrów i cech produktu. Dopuszcza się stosowanie zamienników o równoważnych parametrach, lecz nie gorszych niż zaproponowane i pod warunkiem uzyskania takich samych efektów działania.”

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy uzna za równoważny i dopuści produkt o następujących parametrach:

- Bramka z mocowaniem do podłoża o konstrukcji anty-wandal, z nadstawką do koszykówki.
- Wymiary okna bramki: 300x200 cm
- front i dół bramki wykonany z profilu stalowego o wymiarach 80 x 80 mm (grubość ścianki 3mm)
- zamiast siatki zamontowane wytrzymałe pionowe rurki stalowe
- urządzenie przewidziane do gry w piłkę nożną lub ręczną
- całość wykonana ze stali, zabezpieczona antykorozyjnie za pomocą ocynku.

Odpowiedź:

Było:

(...) „Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stalowych nie mniej niż \varnothing 48,3 x 2,6 mm lub profili stalowych nie mniej niż 80x80 mm x3mm; siatka bramki z rurek lub prętów stalowych nie mniej niż \varnothing 8 mm, spawanych w układzie zapewniającym funkcjonalność i trwałość urządzenia; bramka przewidziana do gry w piłkę nożną lub ręczną; całość stalowa zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie; w komplecie prefabrykaty betonowe ułatwiające montaż w gruncie lub należy wykonać fundament zapewniający trwałą stabilność urządzenia; **certyfikat** na zgodność z normami PN-EN 749 i PN-EN 1176

Jednocześnie, informuję że z uwagi na fakt iż boisko posiada odrębne kosze do koszykówki, Zamawiający nie wymaga bramek z nadstawkami do koszykówki”

Zmienia się na:

(...) „Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stalowych nie mniej niż \varnothing 48,3 x 2,6 mm lub profili stalowych nie mniej niż 80x80 mm x3mm; siatka bramki z rurek lub prętów stalowych nie mniej niż \varnothing 8 mm, spawanych w układzie zapewniającym funkcjonalność i trwałość urządzenia; bramka przewidziana do gry w piłkę nożną lub ręczną; całość stalowa zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie; w komplecie prefabrykaty betonowe ułatwiające montaż w gruncie lub należy wykonać fundament zapewniający trwałą stabilność urządzenia; **certyfiakat lub deklarację** na zgodność z normami PN-EN 749 i PN-EN 1176

Jednocześnie, informuję że z uwagi na fakt iż boisko posiada odrębne kosze do koszykówki, Zamawiający nie wymaga bramek z nadstawkami do koszykówki”

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej