

II PIETRO

LINIA II PIĘTRO
ODDZIAŁ



Wytyczne rozmieszczenia czujek:
zachować odległość min 0,5 od ściany , podciągów, obudów kanałów
zachowac odległośc min 1,5 m od nawiewników (min bezwzgledne 1,0 m)
zachowac odległość min 1,0 m od wywiewników (min bezwględne o,8 m)

Wytyczne rozmieszczenia głośników:
głośniki ścienne LBC 3018/01 (odczepy 3 W) ,
Głośniki ścienne należy instalować na ścianie od strony wejścia do pomieszczenia na wys ok. 2,3 m.
Należy unikać instalacji głośników w odległości mniejszej niż 15 cm od narożników ścian, lub ścian z sufitami.
Z alarmowania wyłączono
- **Niewielkie pomieszczenia gospodarcze**
- **Sale operacyjne**
- **Sale intensywnej opieki**
- **Sale chorych**

ROP FMC-210-DM-G-R

czujka optyczno/termiczno/chemiczna FAP OTC 420

czujka optyczna FAP-425-DO-R Dual Ray z przełącznikami obrotowymi

sygnalizator otyczny SO-Pd13/3m

zasilacz linii sygnalizatorów 24V/3A z akumulatorami 2 x 17 Ah

głośnik DSO ścienny typu evac w metalowej obudowie 6 W LBC 3018/ 01 odczepy 3 W

sygnalizator otyczny dźwiekowy zewnetrzny

wskaźnik zadziałania FAA-420-RI-ROW

UWAGI:
1.Instalację prowadzić przy użyciu systemów montażowych P.POZ.E 90
2. W obrębie sufitów podwieszanych instalację prowadzic n/t na uchwytach P.POŻ E 90.
3. Główne ciągi prowadzić w obrebie sufitów podwieszanych na korytach BAKS E 90
4. W obrębie pomieszczeń bez sufitów podwieszanychprzewody osłaniać korytkiem PCV przy montazu przewodów do podłoża obejmą E 90
Przewody n/t w korytku prowadzić na ścianie w narożnikach z sufitem i po suficie do czujki z zachowaniem estetyki.
5. Pętle i linie sprowadzone do pomieszczenia z centralami w piwnicy poprzez szacht kablowy

LINIA PI
PRZYCH

WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ STREFY POŻAROWE ZABAZPIECZYĆ OGNIOWO DO WYTRZYMAŁOŚCI ŚCIANY

ZUHPWALTER
Pracownia Projektowa
60-651 Poznań
ul. Maczka 16/60
tel. 602 11 58 78

INWESTOR:
Sz.K.Pp. UM w Poznaniu 61-848 Poznań
Szamarzewskiego 82/82

TEMAT OPRACOWANIA:
Uzupełnienie instalacji SAP i DSO w budynkach Szpitala

Skala 1: 150

PROJEKTOWAŁ:
Przemysław Walter
Upr. nr 7131/112/PW/2002

PODPIS:

mgr inż. Wojciech Podwójski
upr285/76 Pw

TEMAT RYSUNKU:
Instalacja DSO i SAP
RZUT II PIĘTRA

Branża: ELEKTR

Data: 12 2018

Nr rys. 4