


LINIA III PIĘTRO ODDZIAŁ

- Wytyczne rozmieszczenia czujek:
- zachować odległość min 0,5 od ściany , podciągów, obudów kanałów
 - zachować odległość min 1,5 m od nawiewników (min bezwzględne 1,0 m)
 - zachować odległość min 1,0 m od wywiewników (min bezwzględne 0,8 m)
- Wytyczne rozmieszczenia głośników:
- głośniki ściennie LBC 3018/01 (odcepy 3 W) ,
 - Głośniki ściennie należy instalować na ścianie od strony wejścia do pomieszczenia na wys ok. 2,3 m.
 - Należy unikać instalacji głośników w odległości mniejszej niż 15 cm od narożników ścian, lub ścian z sufitami.
 - Z alarmowania wyłączono
 - Niewielkie pomieszczenia gospodarcze
 - Sale operacyjne
 - Sale intensywnej opieki
 - Sale chorych

III PIĘTRO

- UWAGI:
1. Instalację prowadzić przy użyciu systemów montażowych P.P.OZ.E 90
 2. W obrębie sufitów podwieszanych instalację prowadzić n/t na uchwytach P.P.OZ.E 90.
 3. Główne ciągi prowadzić w obrębie sufitów podwieszanych na korytach BAKS E 90
 4. W obrębie pomieszczeń bez sufitów podwieszanych przewody osłaniać korytkiem PCV przy montażu przewodów do podłoża obejmą E 90
 - Przewody n/t w korytku prowadzić na ścianie w narożnikach z sufitem i po suficie do czujki z zachowaniem estetyki.
 5. Pętle i linie sprowadzone do pomieszczenia z centralami w piwnicy poprzez szacht kablowy

WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ STREFY
POŻAROWE ZABEZPIECZYĆ OGNIOWO DO
WYTRZYMAŁOŚCI ŚCIANY

 ZUHPWALTER Pracownia Projektowa		60-651 Poznań ul. Maczka 16/60 tel. 602 11 58 78	
INWESTOR: Sz.K.Pp. UM w Poznaniu 61-848 Poznań Szamarzewskiego 82/82		TEMAT OPRACOWANIA: Uzupełnienie instalacji SAP i DSO w budynkach Szpitala	
PROJEKTOWAŁ: Przemysław Walter Upr. nr 7131/112/PW/2002		PODPIS:	
TEMAT RYSUNKU: Instalacja DSO i SAP RZUT III PIĘTRA		Branża: ELEKTR Data: 12 2018	
mgr inż. Wojciech Podwojski upr285/76 Pw		Nr rys. 5	