



Poznań, dnia 20.05.2019 r.

Nasz znak: ZDP.WI.4620.315/19.MW  
Dotyczy: Oświetlenia drogowego – 2497P  
Wasz znak: ET-BUKS-2/05/2019

Pracownia Eliton  
Elżbieta Zbytniewska  
Ul. Szkolna 23, Tomice  
62-060 Stęszew

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu opiniuje pozytywnie lokalizację projektowanego oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2497P w obrębie Dobieżyn-Szewce, gmina Buk w miejscu przedstawionym na dołączonej do niniejszej opinii mapie **na następujących warunkach:**

1. Prace wykonać przed budową ścieżki rowerowej i chodnika.
2. Przejścia pod zjazdami z drogi powiatowej należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej na głębokości minimum 1,2 m poniżej niwelety terenu (od górnej krawędzi rury osłonowej) oraz zgodnie z polskimi normami. Rurę ochronną należy ułożyć na całej szerokości pasa drogowego
3. Przedmiotową infrastrukturę należy ułożyć na głębokości (wynikającej z przepisów branżowych) pozwalającej na budowę i przebudowę drogi powiatowej m. in. przebudowę jezdni, budowę chodnika i ścieżki rowerowej.
4. Warstwy podłoża usunięte w celu ułożenia ww. infrastruktury technicznej należy odtworzyć przy użyciu materiału piaszczysto-żwirowego i odpowiednio zagęścić.
5. Nie wyraża się zgody na wbudowanie w pasie drogowym urządzeń wyniesionych ponad teren oraz montowanych równo z terenem oprócz projektowanych słupów oświetlenia drogowego oraz szafki oświetleniowej SO-2.
6. Zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych. W miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie.
7. Po wykonaniu robót zajmowany pas drogowy należy doprowadzić do właściwego stanu technicznego. Elementy zniszczone powinny być wymienione na nowe.
8. Prace należy wykonać zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi.
9. Roboty wykonać bez powodowania zbędnych utrudnień w ruchu na drodze, przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu drogowego
10. Należy unikać prowadzenia robót w okresie zimowym.
11. Prace należy wykonywać zgodnie z przepisami ustawy „Prawo Budowlane”.
12. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych należy się zgłosić do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu przed przewidywanym terminem rozpoczęcia robót w celu zawarcia umowy użyczenia dla umieszczenia w pasie drogowym urządzeń związanych z potrzebami ruchu drogowego. Wraz z wnioskiem na zajęcie pasa drogowego należy przedstawić zatwierdzony projekt zabezpieczenia robót i organizacji ruchu.
13. Niniejsza opinia ważna jest dwa lata od dnia wydania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZDP-a/a

Sprawę prowadzi:

Maciej Walentowski  
Tel. 61 8-593-445

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych  
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH  
W POZNANIU

Marek Bereżecki  
upr. bud. nr 298/85/PW  
upr. bud. nr 196/86/PW