

Nr sprawy DP/371/79/20

Szczecin, 24.06.2020 r.

*informacja na stronie internetowej*

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont zespołu dworsko – pałacowego w Kulicach na potrzeby projektu pn.: Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń” INT 161- I etap

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 3 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) przekazuje treści pytań zgłoszonych na zebraniu, które odbyło się 23.06.2020r. wraz z odpowiedziami:

**Pytanie:**

Czy Zamawiający posiada program prac konserwatorskich?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie posiada programu prac konserwatorskich, jedynie jest opracowanie dot. zabytkowego parku przy pałacu.

**Pytanie:**

Na jakim poziomie należy wykonać iniekcję krystaliczną?

**Odpowiedź**

Iniekcję należy wykonać na poziomie ponad ławami kamiennymi w pierwszej warstwie cegły.

**Pytanie:**

Czy iniekcję należy wykonać jedynie na ścianach zewnętrznych?

**Odpowiedź**

Iniekcję należy wykonać tylko na ścianach zewnętrznych.

.....  
Z poważaniem