

Słupsk, dnia 23.02.2024 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Duńskiej w Słupsku” – sprawa nr WN1/0119/24.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 1:

Proszę o załączenie badań geologicznych wraz z kartkami odwiertów.

Odp.: Dla sieci objętych projektem i przedmiotem zamówienia nie wykonano badań geologicznych, ze względu ich długość, rodzaj oraz głębokość posadowienia, ustalono drugą kategorię geotechniczną (Dz.U. Nr 126 Poz.839), która obejmuje wykopy powyżej głębokości 1,2m w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wykonywane przy układaniu rurociągów. Kategoria gruntu I-III. Niemniej, zgodnie z OPZ w obrębie pasa drogowego należy przewidzieć pełną wymianę gruntu.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_slupsk w dniu 23.02.2024 r.