

LEGENDA:

- zwód poziomy drut ocynkowany FeZnø8mm montowany na podstawkach systemowych
- zwód pionowy drut ocynkowany FeZnø8mm montowany do ściany na uchwytach
- złącze krzyżowe
- bednarka ocynkowana FeZn30x4mm
- uziom szpilkowy długość uziomu podana na rysunku
- złącze kontrolne montowane na ścianie budynku na wysokości 1,8m
- złącze kontrolne montowane w trawniku obok budynku w studziennce gruntowo–pomiarowej
- maszt odgromowy wysokość 4,0m montaż na systemowych stopach
- maszt odgromowy wysokość 2,0m montaż na systemowych stopach
- rura osłonowa PCV grubościenna

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY MOKOTÓW
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
DLA DZIELNICY MOKOTÓW
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
tel. 22 443 66 38, 22 443 66 41
faks 22 325 45 57

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PROJEKT 2025 MACIEJ SIEDLECKI 01-912 WARSZAWA, UL. WOLUMEN 6 LOK 22
TEMAT:	REMONT DACHU CZĘŚCI PŁASKIEJ NA BUDYNKU STARYM TECHNOLOGICZNYM WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ UL. ŁUKIWKA WARSZTATA 85, 02-524 WARSZAWA dz. nr ew. 4 obręb 1-0108
INWESTOR:	WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI 02-524 WARSZAWA, UL. WARSZTATA 85.
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY
RYSUNEK:	INSTALACJA ODGROMOWA – RZUT DACHU
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:		UPRAWNIENIA:	PODPIS:
inż. KRZYSZTOF RYCHLIK		SR-120/77	
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. ADAM PIEŚCIK		Wa-656/93	
DATA: 27.07.2020	SKALA: 1:100	NR RYS: E-01	NR STR: 55

Wszystkie prawa zastrzeżone. Ten rysunek objęty jest PRAWEM AUTORSKIM
Nie wolno kopiować bez zgody autorów. Nie skalować wymiarów z rysunku.
Rozpatrywać łącznie z opisem.