



POLSKI
ŁĄD



Wąbrzeźno, 30 marca 2023 r.

GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO
ul. Wolności 18
87 – 200 Wąbrzeźno
NIP 878 179 41 85

ZP.271.4.14.2023.AG

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp na roboty budowlane pn.: „**Modernizacja Wąbrzeskiego Domu Kultury**”. ZP.271.4.2023.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy biorąc pod uwagę projekt i obliczenia w zakresie akustyki wewnątrz sali widowiskowej domu kultury Zamawiający zaakceptuje zastosowanie osłony siedziska fotela z imitacją perforacji?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania osłony siedziska z imitacją perforacji z uwagi na akustykę sali oraz wentylację pianki, którą zapewnia perforacja siedziska.
2. Czy Zamawiający w celu sprawdzenia zgodności oferty z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej będzie wymagał przedstawienia przez Wykonawcę kart materiałowych (wraz ze świadectwami dopuszczenia do stosowania, certyfikatami, badaniami itp.) dotyczących urządzeń i materiałów do akceptacji Projektanta przed podpisaniem umowy na wykonanie prac ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przedłożenia kart materiałowych przed podpisaniem umowy.
3. Czy zamawiający w celu dokonania weryfikacji ofert wraz ze zgodnością jakości proponowanych rozwiązań technologii sceny, wymaga w procesie składania ofert, złożenia np. zestawienia wybranych urządzeń marka/typ, jakie oferent będzie dostarczał. Pozwoli to na sprawdzenie równoważności technologiczno jakościowych składanych ofert.
Odpowiedź: Na etapie składania ofert Zamawiający nie będzie dokonywał oceny zgodności oferty z założeniami określonymi w dokumentacji projektowej. Zestawienia wybranych urządzeń marka/ typ będą oceniane na etapie realizacji inwestycji przez

zespół osób powołanych przez Zamawiającego stanowiących nadzór inwestorski mający za zadanie badać zgodność proponowanych parametrów technicznych oferowanych przez Wykonawcę urządzeń z założeniami przyjętymi w dokumentacji projektowej.