



Legenda:

1. Konstrukcja nawierzchni.
 2. Zasyпка z kruszywa piaszczystego dowiezionego (pospółka, piasek, żwir).
 3. Obsypka rurociągu z kruszywa piaszczystego (pospółka, piasek, żwir) 30 cm nad wierzchem rury, maksymalna wielkość ziaren < 22 mm.
 4. Podsypka z piasku.
- Do - średnica zewnętrzna rury

Pracownia projektowa: USŁUGI INŻYNIERSKIE mgr inż. MACIEJ BARTOSIEWICZ ul. Żołnierska 4/60, 11-700 Mrągowo tel. 603 182 620		Inwestor: Burmistrz Szczytna ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno	
Nazwa obiektu:	Rozbudowa ulicy Klasztornej w Szczytnie		
Stadium:	Projekt techniczny		data: 12.2021 r.
Tytuł rysunku:	Przekrój wypełnienia wykopu	skala: 1:25	nr rysunku S-8
Projektant:	mgr inż. Tomasz Wrzosek	nr upr. WAM/0062/P00S/13 specjalność: sanitarna	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Maciej Saczuk	nr upr. MAZ/0155/P00S/09 specjalność: sanitarna	