Schemat zjazdu
skala 1:50



Szczegół A
krawężnik
1:25



Przekrój normalny jezdni
skala 1:50



1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej $C_{50/30}$ 10 cm
4. warstwa ulepsz. podłoża o CBR min 20% 10 cm
5. podłoże gruntowe

1. warstwa ścieralna z AC 11 S KR 2 4 cm
2. warstwa wiążąca z AC 16 W KR 2 8 cm
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej $C_{50/30}$ 22 cm
4. warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem $C_{1.5/2} \leq 4{,}0$ MPa 22 cm
5. podłoże gruntowe

1. krawężnik betonowy 15x22 cm
2. ława betonowa z oporem C12/15

1. pobocze z mieszanki niezwiązanej $C_{50/30}$ 10 cm
2. podłoże gruntowe

1. krawężnik betonowy 15x22 cm
2. ława betonowa z oporem C12/15

Przekrój poprzeczny przez konstrukcję zjazdu
skala 1:50

1. krawężnik betonowy 15x22 cm
2. ława betonowa z oporem C12/15

1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
3. podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej $C_{50/30}$ 20 cm
4. warstwa ulepszonego podłoża o CBR min 20% 10 cm
5. podłoże gruntowe

1. krawężnik betonowy 15x22 cm
2. ława betonowa z oporem C12/15

obrzeże 8x30 cm, na podsypce cementowo−piaskowej 1:4

Szczegół B
obrzeże 1:25



Pracownia projektowa: USŁUGI INŻYNIERSKIE *mgr inż. MACIEJ BARTOSIEWICZ* ul. Żołnierska 4/60, 11-700 Mrągowo tel. 603 182 620		Inwestor: **Burmistrz Szczytna ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno**	
Nazwa obiektu:	Rozbudowa ulicy Klasztornej w Szczytnie		
Stadium:	**Projekt architektoniczno-budowlany**		data: 12.2021 r.
Tytuł rysunku:	**Przekroje normalne**	skala: 1:50, 1:25	nr rysunku 2
Projektant:	mgr inż. Maciej Bartosiewicz	nr upr. WAM/0030/POOD/11 specjalność: drogowa	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz Bakuła	nr upr. MAZ/0176/PBD/19 specjalność: drogowa	