



Bydgoszcz, 14 kwietnia 2022r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę, przebudowę i termomodernizację budynku dla potrzeb Zespołu Szkół w Bydgoszczy (spr. nr WiB/TP1/4/R/3)**

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ, na które zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1) *Prosimy o zamieszczenie brakujących planów instalacji elektrycznych gniazd wtykowych ogólnych oraz gniazd komputerowych – piwnica, -parter, -piętro 2, -piętro 3.*

**Odp. Plany instalacji elektrycznych gniazd wtykowych ogólnych oraz gniazd komputerowych znajdują się w przekazanej dokumentacji (TOM III Część IV branża elektryczna).**

2) *W opisie technicznym do projektu wykonawczego Projekt Zagospodarowania Terenu w punkcie 3.2.9 Projektowana zieleń i gospodarka drzewostanem zawarto zapis „Wg odrębnego opracowania – projektu wycinki i nasadzeń zastępczych.” Prosimy o udostępnienie ww. opracowania. Prosimy również o udostępnienie dokumentu o nazwie Uzgodnienie planowanej wycinki drzew w związku z realizacją inwestycji wskazanego w punkcie 3.2.4. Projektowany układ komunikacyjny i miejsca postojowe.*

**Odp. W załączeniu do pisma w/w dokumenty.**

3) *W opisie technicznym do projektu wykonawczego Projekt Zagospodarowania Terenu istnieje rozbieżność w zakresie projektowanej wysokości piłkochwyty do zamontowania wokół istniejącego boiska zewnętrznego – w punkcie 3.2.5 Urządzenia rekreacyjne zawarto zapis, iż piłkochwyt ma mieć wysokość 9 m, natomiast w punkcie 3.2.10 Projektowane ogrodzenia wskazano piłkochwyt o wysokości 6 m. Prosimy o jednoznaczne określenie wysokości projektowanego piłkochwyty.*

**Odp. W projekcie przyjęto systemowe ogrodzenie boisk o wysokości 6m.**

4) *Proszę o udostępnienie bardziej szczegółowej dokumentacji projektowej w zakresie modułowej wiaty o lekkiej konstrukcji stalowej, która ma służyć jako miejsce gromadzenia odpadów stałych.*

**Odp. W załączeniu do pisma w/w dokumenty.**

5) Prosimy o informację, czy w zakresie przedmiotowego zamówienia jest wykonanie jakichkolwiek robót w ramach istniejącego boiska zewnętrznego za wyjątkiem montażu piłkochwyty wokół niego?

**Odp. Projekt nie zakładał żadnych robót w ramach istniejącego boiska.**

6) Prosimy o udostępnienie wszelkich dokumentów formalnych w zakresie uzgodnień p.poż. (ekspertyza p.poż., uzgodnienia, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, m.in. dokumenty o nazwie WZ.5595.493.3.2020.MB oraz WZ.5595.493.5.2020.MB o których wzmianka znajduje się w opisie technicznym do projektu wykonawczego Projekt Zagospodarowania Terenu w pkt. 3.2.4. Projektowany układ komunikacyjny i miejsca postojowe.).

**Odp. W załączeniu do pisma w/w dokumenty.**

7) Prosimy o udostępnienie dokumentu formalnego o nazwie TW/75/2020, o którym wzmianka znajduje się w opisie technicznym do projektu wykonawczego Projekt Zagospodarowania Terenu w pkt. 3.2.4. Projektowany układ komunikacyjny i miejsca postojowe.

**Odp. W załączeniu do pisma w/w dokumenty.**

8) W dokumentacji projektowej wykonawczej występuje rozbieżność w zakresie grubości nawierzchni chodników – w opisie technicznym do projektu wykonawczego Projekt Zagospodarowania Terenu zawarto zapis o płytach wielkoformatowych grubości 5 cm, natomiast w opisie technicznym do projektu wykonawczego Branża drogowa zawarto zapis o płytkach grubości 8 cm. Prosimy o jednoznaczne określenie grubości projektowanej nawierzchni chodników.

**Odp. Należy przyjąć grubość nawierzchni chodników 8cm.**

9) Prosimy o jednoznaczną informację, które rewizje poszczególnych projektów wykonawczych należy ująć w wycenie – w załączonej dokumentacji występują znaczne różnice w doborze rozwiązań materiałowych, które przekładają się na znaczące różnice w wartości zamówienia – między innymi w projekcie wykonawczym branży architektonicznej z dnia 09.2020 na rysunku o oznaczeniu 301-IP-00-EL-DR-A-04002 zaprojektowano elewację wentylowaną z okładzinami z płyt kompozytowych, natomiast w rewizji z dnia 09.11.2019 r. – rysunek o takim samym oznaczeniu (301-IP-00-EL-DR-A-04002) z dopiskiem rewizja 01 zaprojektowano elewację lekką – mokrą tynkowaną.

**Odp. Należy brać pod uwagę rysunki z najnowszą rewizją.**

**SZEF ZARZĄDU**  
  
**plk Jarosław ROKICKI**

Wyk. Sonia Raatz

☎ 261 41 42 85

2022-04-12, T 2612;