


- UWAGA:**
- W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych lub o słabszych parametrach niż założono w obliczeniach należy wykonać wymianę gruntów na pospółkę budowlaną o stopniu zagęszczenia min.  $I_d=0,6$ . Pospółkę należy zagęszczać warstwami o maksymalnej grubości 30cm.
  - W trakcie robót fundamentowych należy uważać, aby nie naruszyć struktury gruntów zalegających bezpośrednio poniżej poziomu posadowienia fundamentów.

BETON KLASY C20/25  
STAL A-III



Zadanie: PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ			Numer rysunku:	
Adres: Dz. o nr. ewid. gr. 458/14, 458/15 obręb 1 Mysłibórz			K 1	
Nazwa rysunku: RZUT FUNDAMENTÓW			Skala:	
Investor:	Gmina Mysłibórz, ul.Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Mysłibórz		1:100	
	IMIĘ I NAZWISKO	DATA:	NUMER UPRAWNIENI	PODPIS:
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA PROJEKTANT:	HARTMUNT PIOTROWSKI	LIPIEC 2020	9/ZPOJA/OKK/2008, 72/88/Gw	
OPRACOWAŁ:	PAWEŁ KOZANECKI	LIPIEC 2020		