



CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACH

ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice

☎ 32 357 08 00

NZ.3302.02.2021/ZP-38

Katowice, dnia 26.03.2021r.

ZAPYTANIE do SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na realizację zadania pn.: „**WPI BO – Zabawa i sport – modernizacja placu zabaw wraz z przestrzenią do gier zespołowych przy Miejskim Przedszkolu Nr 59 w Katowicach-Giszowcu**”.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2, ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) w związku z zapytaniem do treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1. Zamawiający nie udostępnił karty technicznej mini bramki proszę o uzupełnienie dokumentacji o kartę techniczną mini bramki.

Odpowiedź:

Bramki do mini-piłki nożnej należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania I Odbioru Robót B.03.00.00, pkt 2.2.1.2.

Opis:

Bramka do mini piłki nożnej o wym. 1,2 x 1,8m gł. 0,6 x 0,8m, aluminiowa, profil 45x45mm, mocowana do gruntu, w komplecie z siatką PP oko 100x100mm.



Pytanie nr 2. Proszę o załączenie zdjęć urządzeń do demontażu.

Odpowiedź:

Poniżej dokumentacja fotograficzna urządzeń do demontażu:







Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Z up. Dyrektora CUW

Adelajda Bella