

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

| Dane | Opis |
|-------------------|---|
| Tryb postępowania | Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp |
| Nazwa zamówienia | Termomodernizacja budynku głównego wraz z wymianą dachu i stolarki okiennej oraz dostosowaniem obiektu do wymagań ppoż. w Liceum Ogólnokształcącym w Czarnkowie |
| Znak sprawy | IZ.272.2.2022.PS |
| Data pisma | 09.05.2022r. |

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym poniżej zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

| Numer pytania | Pytanie wykonawcy | Odpowiedź Zamawiającego | Czy odpowiedź prowadzi do zmiany treści SWZ? |
|---------------|--|--|--|
| Pytanie 1 | Czy poprzez zapis o wykonaniu izolacji przegrody poziomej w poziomie poddasza, należy przyjąć ułożenie wełny na całej podłodze poddasza. | Tak | Nie |
| Pytanie 2 | Czy należy przyjąć malowanie całej powierzchni sufitów w pomieszczeniach w których będą wykonane instalacje elektryczne. | Tak oraz w miarę konieczności powierzchni ścian w których nastąpi ingerencja; należy przewidzieć odtworzenie istniejących okładzin, zabudów itp. | Nie |

Z uwagi na fakt, że Zamawiający udzielił wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, wskazany w SWZ termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania