



- UWAGI :**
- PRZY SZAFIE BMS - POM.100B ZOSTAWIĆ ZAPAS 10MB PRZEWODÓW 3xU/FTP
 - TRASY PIONOWE PRZEWODÓW : DO SZAFY BMS W POM. 100B ORAZ W POM. 100D. WYKONAĆ KORYTKIEM KABLOWYM PLASTIKOWYM O SZEROKOŚCI MIN. 100mm

Nazwa inwestycji: WYMIANA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO HALI SPORTOWEJ NA OŚWIETLENIE TYPU LED		
Inwestor: Akademia Tarnowska: Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów	Skala: 1:50	Numer rysunku: E-2
Temat rysunku: PLAN INSTALACJI OKABLOWANIA, DALI, LAN - BIURO		