

Przystajń, dnia 10.08.2021 r.

RI-KR.271.5.2021

Informacja o pytaniach do SWZ/OPZ i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy: Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z :

- art. 284 ust. 2

ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ/OPZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

W nawiązaniu do udzielonych wyjaśnień prośba o sprostowanie/uszczegółowienie - zgodnie z rysunkiem PZT przełożenie ciepłociągu nie obejmuje wymiany całego rurociągu od kotłowni do istniejącej szkoły, instalacja wpięta jest w istniejący rurociąg w terenie. Projekt nie obejmuje wejścia do kotłowni.

Odpowiedź:

Instalacja nie obejmuje wymiany całego odcinka od kotłowni do budynku szkoły. Zmianie lokalizacji rurociągu podlega odcinek od C4 do C3 - średnica rurociągu taka jak obecnie.

Zmiana lokalizacji oraz zamiana średnicy dotyczy odcinka od C3 do C1.

Odcinek od C1 do istniejącej kotłowni podlega wymianie średnicy rurociągu - lokalizacja rurociągu po śladzie istniejącym.

WOJTA
GMINY PRZYSTAJŃ
Henryk Mach