



Przepust kabla przez strop z I piętra w kierunku II piętra:  
2 x magistrala systemu monitorowania opraw awaryjnych  
YTKSYekw 2x2x0,8 mm (magistrale 2/A oraz 2/B)

