

Miasto i Gmina Sztum
Referat Organizacyjny i Zamówień Publicznych
ul. Mickiewicza 39, 82 – 400 Sztum
NIP 579-22-11-352, REGON 170747773
tel. (55) 640 63 01/02, (55) 640 63 03

Sztum, dnia 30.03.2023 r.

IM.271.6.2023

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ (5)

Nazwa zadania: Budowa hali naprawczo- magazynowo- wystawienniczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Sztumie.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1

Ponownie zadaje pytanie w sprawie ogrzewania podłogowego ze względu na brak odpowiedzi. Ze względu na odpowiedzi (odp. nr 16 z dnia 21.03.2023 oraz odp. nr. 8 z dnia 23.03.2023) wykonanie ogrzewania podłogowego zasilanego pompą ciepła w warstwie 15cm posadzki przemysłowej, nie będzie działać poprawnie. Czy zamawiający w takim razie zmienia sposób ogrzewania pomieszczeń w osiach 5-7 (jeśli tak to na jakie?), czy odpowiedzialność za niewłaściwe ogrzewanie (uzyskanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu) zamawiający bierze na siebie?

Odpowiedź nr 1

W pomieszczeniach ogrzewanych pomiędzy osiami 5-7 proszę przyjąć posadzkę gr. 10 cm, zagęścić układ pętli z 20 cm do 10 cm i dołożyć jeszcze jeden rozdzielacz.

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie informacji dotyczących tablicy informacyjnej o dofinansowaniu. Jakie wymiary ma mieć sama tablica? Na jakiej wysokości ma znajdować się tablica? Z jakiego materiału ma zostać wykonana? Czy tablica ma być jedno, czy dwustronna?

Odpowiedź nr 2

Tablice powinny być dwie – jedna informująca o dofinansowaniu ze środków MF EOG 2014-2021, druga informująca o dofinansowaniu z budżetu państwa. Tablice jednostronne o wymiarach 180 cm x 120 cm wykonane z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości min. 3 mm albo umieszczone na podkładzie metalowym z podwójnie zwiniętą krawędzią – odpowiednio do umieszczenia na stelażu stalowym malowanym proszkowo kolor grafitowy/czarny, montowane na wysokości umożliwiającej odczytanie treści tablicy.

Burmistrz Miasta i Gminy

z up.


mgr Anna Zawadka
Sekretarz Miasta i Gminy
Kierownik Zamawiającego