

Wąbrzeźno, 13.03.2024 r.

ZKGR. 401.4p.2024

Zakład Projektowania
i Usług Budowlanych
BENBUD
inż. Benedykt Reder
ul. ks. dr. Władysława Łęgi 1/27
86-300 Grudziądz

W nawiązaniu do wniosku z dnia 23.02.2024 r. informuję, że wyrażam zgodę na podłączenie nieruchomości w miejscowości Małe Radowiska, działki nr 150/4, 150/9 do istniejącej sieci wodociągowej i budowy przyłącza na następujących warunkach.

1. Budowa przyłącza prowadzona będzie przez osobę uprawnioną i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. Inwestor odpowiada za wszelkie szkody powstałe podczas trwania budowy.
2. Głębokość ułożenia sieci z atestowanych rur PCV i PE od 1,5m -1,8 m.
3. W miejscach skrzyżowania projektowanego przyłącza wodociągowego z istniejącymi kablami teletechnicznymi i energetycznymi należy ułożyć zabezpieczenie kabli-rura osłonowa typu AROT
4. Wykonane przyłącze należy zakończyć zestawem wodomierzowym i zaworem antyskażeniowym.
5. O rozpoczęciu i zakończeniu robót należy powiadomić Zakład Komunalny Gminy Ryńsk jako administratora istniejącej sieci.
6. W przypadku przebiegu przyłączy przez nieruchomości sąsiada/sąsiadów wymagana jest pisemna zgoda właściciela/właścicieli innej nieruchomości.
7. **Wybudowane przyłącze należy zinwentaryzować geodezyjnie.**
8. Zakład Komunalny Gminy Ryńsk zapewnia dostawę wody pod warunkiem podpisania umowy na dostarczanie wody oraz dokonania odbioru technicznego wykonanego przyłącza. Nie podpisanie umowy skutkować będzie nałożeniem kary grzywny zgodnie z Ustawą o zbiorowym dostarczaniu wody/ rozdział 6, art. 28 pkt. 1 powyższej ustawy/.
9. Zakład Komunalny Gminy Ryńsk nie przyjmuje na swój majątek wybudowanego przyłącza wodociągowego.
10. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.

KIEROWNIK
ZAKŁADU KOMUNALNEGO
GMINY RYŃSK
mgr Krzysztof Pencierzyński