



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS
0000002494
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Inowrocław 06.11.2024 r.

EZP 534/2024



Wszyscy Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

dot. postępowania M-52/2024 Dostawa wraz z montażem paneli fotowoltaicznych pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu” w ramach pożyczki - udzielonej przez KPFR Sp. zo.o. w Toruniu ze środków będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego



Zamawiający działając na mocy art. 284 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 rok (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:



Pytanie 1

Jaka jest tolerancja dla mocy instalacji?

Odpowiedź:

Tolerancja wynosi od 49,8 do 49,99 kW

Pytanie 2

SWZ, Rozdział II, punkt 3 mówi o wymaganych przedmiotowych środkach dowodowych do złożenia wraz z ofertą:

Instrukcje obsługi - pytanie, dla jakich urządzeń załączyć instrukcję obsługi?

Odpowiedź:

Instrukcję należy załączyć do wszystkich urządzeń i elementów objętych umową, np. falownik, panele, optymalizatory, konstrukcja wsporcza itp.

Pytanie 3

Katalogi z zaznaczonymi danymi potwierdzającymi spełnienie parametrów oraz certyfikaty tych urządzeń - czy chodzi tu o karty modułów, falownika i optymalizatorów?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 4

Dokumenty potwierdzające okres gwarancji, tj. okres minimum 36 miesięcy czy tu też chodzi o moduły, falownik i optymalizatory?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Ewa Sempowicz