

Wyjaśnienie treści SWZ nr 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710), dalej „ustawa Pzp” na realizację zadania pn.: „**UNICEF EDUCATION - Podniesienie jakości świadczonych usług oraz wsparcia psychologicznego - adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia Centrum Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17 w Katowicach**”, numer sprawy ZP/145/2023.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, w związku z zapytaniem do treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień, jak poniżej.

Pytanie 1:

Dzień dobry. Proszę o informacje czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ścianek do sanitariatów w wersji MDF. Proszę określić czy ścianka aluminiowa ma być wykonana w wersji aluminium ciepłego czy zimnego. Jaki rodzaj szklenia zastosować w konstrukcji. Jakie wyposażenie konstrukcji ująć w wycenie (ilość zamków, pochwyt/klamka, elektrozaczep, samozamykacz).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wykonania ścianek działowych w sanitariatach w wersji MDF.

Ścianka aluminiowa ma być wykonana w wersji aluminium zimnego.

W konstrukcji należy zastosować szkło bezpieczne.

Drzwi w ściankach przeszklonych mają być wyposażone w: jeden zamek typu Yale, klamkę i samozamykacz.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Katarzyna Godrecka – z up. Dyrektora CUW

Rozdzielnik:

➤ https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_katowice