



Gdańsk, dnia 27.03.2020r.

DKP/ 104/2020/MPK

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: „ **Rozbudowa i modernizacja wiat przy warsztatach szkolnych budynku Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodach technik budownictwa, technik geodeta, technik renowacji elementów architektury, monter zabudowy i robót wykończeniowych, stolarz w branży Budownictwo w ramach projektu Gdańsk Miastem Zawodowców – Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych**”, znak postępowania 36/BZP-U.500.22/2020/MD

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U.2019 poz. 1843) dalej zwany „ Ustawą” na podstawie złożonych wniosków Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający w porozumieniu z Jednostką Projektową dokonuje poniższych wyjaśnień z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej.

W projekcie wykonawczym konstrukcyjnym na rysunku K.04 występują m.in. profile:
C200 x 100 x5
U160, U180, U280

Pytanie numer 7:

W obrocie handlowym profil zimnogięty C200 posiada półkę o max. wymiarze 80. Formowanie wymaganego profilu z blachy grubości 5mm ze stosunkowo krótkich odcinków w dalszym etapie spawanych w celu uzyskania projektowanej długości znacząco podniesie koszt konstrukcji.

Proszę o:

- Zaproponowanie profilu zamiennego dostępnego lub
- W przypadku konieczności zastosowania profilu C200 x 100 x5 potwierdzenia, że ww. technologia jego wyprodukowania jest akceptowalna.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że technologia spawania profili jest akceptowalna.



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Pytanie numer 8:

Proszę o uściślenie czy podane profile U to:

- ceowniki zwykłe UNP,
- ceowniki równoległościenne UPE,
- ceowniki ekonomiczne UNP.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że chodzi to o ceowniki ekonomiczne UNP.

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 31-03-2020