



Do Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu - etap I”, (ogłoszenie nr 2024/BZP 00232480 z dnia 06.03.2024r.).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 5

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawców pytań:

1. „Czy istnieje możliwość udostępnienia oryginalnych, nie skanowanych plików w rozszerzeniu pdf dotyczących wszystkich przedmiarów? Obecne pliki nie otwiera program Adobe Acrobat.
2. Na rysunkach fasad pasy ogniowe niejednoznacznie oznaczone są jako PPOŻ oraz jako nieprzezierne wypełnienie z niepalną wełną. Proszę o podanie prawidłowego rozwiązania.
3. Proszę o doprecyzowane opisów dla drzwi oznaczonych w legendzie jako "SSZ- system samozamykający" ? oraz "SSO- system samootwierający"? oraz zamieszczenie specyfikacji

Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Zamawiający zweryfikował zgłoszony problem i udostępnione w postępowaniu przetargowym pliki przedmiarów w formacie *.pdf otwierają się. Być może problem wynika ze starej wersji programu, którym firma dysponuje. Pliki *.pdf można również otwierać poprzez przeglądarki internetowe on-line.
2. Należy wykonać:
 - * oddzielnie p.poż. zakresu objętego postępowaniem przetargowym od pozostałej części szkoły: pasy p.poż. REI 120
 - * oddzielnie p.poż. - wydzielenie klatki schodowej; pasy p.poż. REI 60Zakres pasów wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Należy wykonać:
 - * SSO - drzwi do klatki schodowej muszą otwierać się same razem z oddymianiem klatki schodowej; skrzydło 1x(90+30)

-
- * SSZ - drzwi p.poż. pomiędzy strefami EIS60 : skrzydła 4x (90+30), muszą same się zamykać jak drzwi p.poż., na co dzień otwarte, podpięte z systemem oddymiania klatki schodowej, gdy będzie włączone oddymianie klatki schodowej lub wyłącznik p.poż. - drzwi same zamykają się jak drzwi ppoż.
 - * SSZ - drzwi p.poż. do klatki schodowej EIS30 : skrzydła 4x (90+50), muszą same się zamykać jak drzwi p.poż., na co dzień otwarte, podpięte z systemem oddymiania klatki schodowej, gdy będzie włączone oddymianie klatki schodowej lub wyłącznik p.poż. - drzwi same zamykają się jak drzwi p.poż.
 - * wszystkie drzwi z pomieszczeń na korytarz i zaplecza kuchennego muszą posiadać samozamykacz.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. **Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

Z poważaniem,

Z up. Burmistrza
Przemysław Bloch
Naczelnik Wydziału

Otrzymują:

- 1) strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>
- 2) a/a