

Pomieszczenie znajduje się
na najniższej kondygnacji w
budynku

Dane:


Węzeł D11-13

$H = 2,2 \text{ [m]}$

$P = 23,41 \text{ [m}^2\text{]}$

$Q \text{ c.o.} = 62,0 \text{ [kW]}$


$Q \text{ c.w.u sr} = 19,0 \text{ [kW]}$



Legenda:



Projektowane przyłącze ciepłownicze

 Biuro Projektów Sanitarnych KZP Łukasz Buciora ul. Lipowicza 42 80-809 Gdańsk, tel.793-974-638		Projekt budowy przyłącza ciepłowniczego zlokalizowanego przy ul.Daru Pomorza 11-13	
		RZUT WĘZŁA CIEPŁOWNICZEGO	
		Data: 09.2023 r.	Rys. nr
		Skala: 1:50	7
Projektant:	mgr inż. Łukasz Buciora	upr. nr ewid. POM/0078/PWBS/20 specjalność : instalacyjna	
Sprawdzający:	mgr inż. Przemysław Dagil	upr. nr ewid. POM/0050/PWOS/10 specjalność : instalacyjna	