

Gmina Wschowa
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa

Wschowa, dnia 14.11.2024 r.

RZP.271.17.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 2

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.

ROZBUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W WYGNAŃCZYCACH

– II postępowanie.

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320)- dalej Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na złożony w dniu 13.11.2024 r. wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie 1.

Proszę o informację, czy pomieszczenie garażu na samochód pożarniczy i świetlica (część istniejącego starego budynku) wchodzi w zakres zamówienia. Chodzi o prace malarskie, naprawcze, uzupełniania tynków, posadzek etc.

Odpowiedź:

Pomieszczenie garażu na samochód pożarniczy i świetlica (część istniejącego starego budynku) nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 2.

Czy wszystkie ściany oporowe zostały zamontowane w poprzednim etapie prac?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 3.

Czy balustrady należy wykonać stalowe malowane czy ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Balustrady mają być stalowe malowane.

Pytanie 4.

Czy okładziny wewnętrzne ścian z płyt TECTEM, można zamienić na inny materiał izolacyjny spełniający wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę okładzin wewnętrznych ścian z płyt TECTEM na inny materiał izolacyjny spełniający wymagania.

Powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany terminu składania ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na

platformazakupowa.pl pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/999522> **do dnia 20-11-2024r., do godz. 13:00.**

Z poważaniem

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

(-) Edyta Stańczak

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

KIEROWNIK
Referatu Zamówień Publicznych
Edyta Stańczak
Edyta Stańczak