

RZUT PARTERU
SKALA 1:100

ZESTAWIENIE
POZIOM O - P A R T E R


nr.	nazwa pomieszczenia	pow. użytkowa	materiał podłogi
1/01	korytarz główny	124,4 m ²	terakotajęs
1/02	przedsiłonek	19,6 m ²	terakotajęs
1/03	odsiłny zlokalizowany	31,0 m ²	lekkajęs
1/04	sala zlokalizowana 1	63,1 m ²	lekkajęs
1/05	węzel sanitar. dzieci	8,5 m ²	terakotajęs
1/06	gabinet opiekunk	11,4 m ²	lekkajęs
1/07	szatnia	12,1 m ²	terakotajęs
1/08	szatnia	6,1 m ²	terakotajęs
1/09	węzel I / sale 1-2 /	6,1 m ²	terakotajęs
1/10	rozdzielnia posilków	6,1 m ²	terakotajęs
1/11	szatnia	12,1 m ²	terakotajęs
1/12	gabinet opiekunk	11,4 m ²	lekkajęs
1/13	szatnia	11,4 m ²	lekkajęs
1/14	węzel sanitar. dzieci	8,5 m ²	terakotajęs
1/15	sala zlokalizowana 2	63,1 m ²	lekkajęs
1/16	sala zlokalizowana 3	63,1 m ²	lekkajęs
1/17	szatnia	12,1 m ²	terakotajęs
1/18	gabinet opiekunk	11,4 m ²	lekkajęs
1/19	szatnia	12,1 m ²	terakotajęs
1/20	rozdzielnia posilków	6,1 m ²	terakotajęs
1/21	węzel sanitar. dzieci	8,5 m ²	terakotajęs
1/22	węzel II / sale 3-4 /	6,1 m ²	terakotajęs
1/23	węzel sanitar. dzieci	8,5 m ²	terakotajęs
1/24	szatnia	6,1 m ²	terakotajęs
1/25	szatnia	12,1 m ²	terakotajęs
1/26	gabinet opiekunk	11,4 m ²	lekkajęs
1/27	szatnia	12,1 m ²	terakotajęs
1/28	sala zlokalizowana 4	63,1 m ²	lekkajęs
1/29	szatnia	12,1 m ²	terakotajęs
1/30	szatnia	12,1 m ²	terakotajęs
1/31	szatnia	12,1 m ²	terakotajęs
1/32	szatnia	12,1 m ²	terakotajęs
1/33	szatnia	12,1 m ²	terakotajęs
1/34	szatnia	12,1 m ²	terakotajęs
1/35	szatnia	12,1 m ²	terakotajęs
1/36	szatnia	12,1 m ²	terakotajęs
1/37	szatnia	12,1 m ²	terakotajęs
1/38	szatnia	12,1 m ²	terakotajęs
1/39	szatnia	12,1 m ²	terakotajęs
1/40	szatnia	12,1 m ²	terakotajęs
1/41	szatnia	12,1 m ²	terakotajęs

POW. UŻYTKOWA	Pu = 859,3 m ²
POW. STREFY ZLI	Pw = 865,1 m ²
POW. ZABUDOWY	Pz = 991,5 m ²

PROJEKT BUDOWLANY	obiekt /temat oprac.:
BUDOWA BUDYNKU ZŁÓDKA W BELŻYCU	
inwestor /adres:	URZĄD WIELKIEJ W BELŻYCU GMINA BELŻYCE, siedziba: ul. LUBELSKA 3, 24-200 BELŻYCE
adres budowy:	BELŻYCE, 24-200, Byłochowska 15 działka nr: 1045/1 gm. Belżyce 080901.4.0004-Belżyce Centrum

projektant elektryk	mgr inż. Arkadiusz Karwat	nr rys.	1
mgr inż. Remigiusz Karwat	upr.nr. LUB/0090/PWOC/11	skala	1:100
do proj. w specj. elektrycznej, b/o		data	04.2021
projektant elektryk	mgr inż. Arkadiusz Karwat	nr rys.	1
mgr inż. Remigiusz Karwat	upr.nr. LUB/0090/PWOC/11	skala	1:100
do proj. w specj. elektrycznej, b/o		data	04.2021

ściany istniejące
ściany istn. do rozbiórki
ściany projektowane
s samozamykacz



ISTNIEJĄCY BUDYNEK PRZEDSZKOLA

ŚCIANA ZEWN.: SZI REI120
tynk na siatce
wełna miner. 20cm
blocki gazobeton. 24cm
tynk wewn.

ŚCIANA ZEWN.: SZ2*
płytki klinier
tynk na siatce
styropian fasada 20cm
blocki gazobeton. 24cm
tynk wewn.

ŚCIANA ZEWN.: SZ2
tynk na siatce
styropian fasada 20cm
blocki gazobeton. 24cm
tynk wewn.

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Należy stosować oprawy LED zgodnie z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.
Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

OP1	Oprawa oświetleniowa LED 40W
OP2	Oprawa oświetleniowa LED 41W IP54
OP3	Oprawa oświetleniowa LED 31W
OP4	Oprawa oświetleniowa LED 16W IP44
OP5	Oprawa oświetleniowa LED 16W + tubus
OP5A	Oprawa oświetleniowa LED 16W
OP6	Oprawa oświetleniowa LED 16W
OP7	Oprawa oświetleniowa 27W
AW1	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego 1x3 VWD
AW2	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego
EW1	Oprawa oświetlenia kierunkowego
EW2	Oprawa oświetlenia kierunkowego
ZW1	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego zewnętrznego IP 65

Łącznik pojedynczy 10A/230V, IP20
Łącznik świecznikowy 10A/230V, IP20
Łącznik schodowy 10A/230V, IP20

Czujnik ruchu