

Miejscowość Kraśnik dn. 15.03.2021r.

L. dz. 539/RE5/RM/RS/2021

P. Topuś
17.03.21
JK



Urząd Miasta Bełżyc

Ul. Lubelska 3

24-200 Bełżyce

Dotyczy: pisma IDS.7011.4.2021.ST – odległości budynku na działce 1045/1 od istniejącej linii

W odpowiedzi na Wasze pismo IDS.7011.4.2021.ST. dotyczące opinii w związku z prośbą o uzgodnienie lokalizacji projektowanych budynków w miejscowości Bełżyce ul Bychawska 15 w pobliżu której przebiega linia elektroenergetyczna niskiego napięcia informujemy, że Rejon Energetyczny Kraśnik nie jest stroną w w/w sprawie. Wytycznymi w przedmiotowej sprawie winny być zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6-02-2003 roku (Dz. U. nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych a w szczególności zapis § 55 ust. 1 oraz wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego Urzędu Miejskiego Bełżyce. Projektant wykonujący projekt budynków na działce 1045/1 winien go opracować zgodnie z w/w przepisami. W przypadku niemożliwości zachowania odpowiednich odległości należy wystąpić do PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Kraśnik o warunki usunięcia kolizji.

Sprawę prowadzi : Rębisz Sławomir , tel. 81 471 2445.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Lublin
Rejon Energetyczny Kraśnik
Zastępca Dyrektora
Andrzej Gontarz