



TCO-1	TCO-2	TCO-3	TCO-4
2 kW	2 kW	2 kW	2 kW
YDY 3x2,5/pt	YDY 3x2,5/pt	YDY 3x2,5/pt	YDY 3x2,5/pt

Moc /kW/, Pi=8kW, Ps=1,6kW, ki=0,2

PROJEKT BUDOWLANY		branża		nr rys.	
obiekt /temat oprac.:		skłó		E05	
BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA W BEŁŻYCACH		data		04.2021	
inwestor /adres:		tytuł rys.		PROJEKT TECHNICZNY	
URZĄD MIEJSKI W BEŁŻYCACH GMINA BEŁŻYCE, siedziba: ul. LUBELSKA 3, 24-200 BEŁŻYCE		faza		SCHEMAT TCO	
adres budowy:		tytuł rys.		branża	
BEŁŻYCE, 24-200, Bychowska 15 działka nr. 1045/1 gm. Bełżyce 060901_4.0004-Bełżyce Centrum		tytuł rys.		nr rys.	
projektant elektryki:		tytuł rys.		nr rys.	
mgr inż. Arkadiusz Korwał upr.nr LUB/0212/P/OE/11 do proj. w specj. elektrycznej: b/o		tytuł rys.		nr rys.	
sprawdzający elektryki:		tytuł rys.		nr rys.	
mgr inż. Remigiusz Korwał upr.nr LUB/0090/P/OE/11 do proj. w specj. elektryki: b/o		tytuł rys.		nr rys.	