



Zamawiający:

GMINNE CENTRUM KULTURY I SZTUKI

ul. Prusicka 12
55-100 Trzebnica

**Wszyscy Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZMIANA NR 2 TERMINU SKŁADANIA OFERT
ZMIANA NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania nr ZP.271.13.2023 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Budowa siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza w Trzebnicy, jako innowacyjnego centrum kulturalnego – etap II”

- **Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”:**

Pytanie 1:

Prosimy o podanie parametrów technicznych windy:

- Czy dźwig jest hydrauliczny?
- Ile jest przystanków?
- Czy wszystkie przystanki są z jednej strony?
- Jaka jest głębokość podszybia i wysokość nadszybia?

Odpowiedź:

Ad. tiret 1. Ze względu na sposób użytkowania budynku Zamawiający przewiduje w budynku zamontowanie dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym.

Ad. tiret 2. Przystanków jest tyle ile kondygnacji w budynku.

Ad. tiret 3. Dostęp do windy jest pokazany na rysunkach z rzutami kondygnacji.

Ad. tiret 4. Głębokość podszybia jest pokazana na rysunku A5 projektu wykonawczego branży architektonicznej oraz na rysunku K-5 branży konstrukcyjnej, natomiast wysokość nadszybia wynika z projektowanego poziomu płyty stropowej szybu windowego pokazanego na rysunku K6 projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej.

W związku z wybranym przez Zamawiającego rodzajem napędu podane na rysunku A13 parametry techniczne kabiny zmienia się w sposób następujący:

- szerokość wewnętrzna kabiny: min 1300 mm.



- głębokość wewnętrzna kabiny: min. 1400 mm.

- Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy PZP, informuje o przedłużonym terminie składania ofert:

Nowy termin składania ofert: do dnia 26.09.2023 r. do godz. 11:15.

- Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy PZP, dokonuje następujących zmian treści SWZ:

1. W rozdziale XIV. SWZ „Termin związania ofertą”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **25.10.2023 r.**”
2. W rozdziale XVI. SWZ „Sposób oraz termin składania oferty”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia **26.09.2023 r. do godz. 11:15.**”
3. W rozdziale XVII. SWZ „Termin otwarcia ofert”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.09.2023 r., o godzinie 11:30.**”

Anna Sawczak

Kontakt z Zamawiającym poprzez Platformę Zakupową