

UWAGI:

1. Należy zapewnić swobodny dostęp do zaworów .
2. Wszystkie urządzenia montować wg wytycznych producenta.
3. Po uruchomieniu instalacji wykonać końcową regulacje hydrauliczną.
4. Pod urządzenia na dachu należy przewidzieć konstrukcje wsporcze.

LEGENDA

W1, 200m³/h
Wentylator na podstawie tłumiącej
i tłumiku 230V-50Hz, 7W, 1.7A

wentylator dachowy

nr układu wentylacyjnego, wydatek układu m^3/h
opis wentylatora
parametry wentylatora

przewód wentylacyjny poziomych
układów wywiewnych

K
Ø125
przewód wentylacyjny pionowy
oznaczenie układu wentylacyjnego
wymiar przewodu, mm

nasada kominowa

P.U.T.P i E "KORTERM" Zbigniew Korek
ul. Sokolska 74/7; 40-087 Katowice
korterm@korterm.pl; tel. +48 600 973 527

Inwestor: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego ul. Akademii Umiejętności 1
43-300 Bielsko - Biała

Nazwa zadania: Termomodernizacja obiektów dydaktycznych budynek mechanizacji Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej - cz. 2
Tytuł opracowania: Projekt techniczny instalacji c.o. , went. wod.-kan.- budynek mechanizacji
Lokalizacja: ul. Akademii Umiejętności 1
43-300 Bielsko - Biała

Nazwa rys.
Rzut dachu
- instalacja went.

Projektował	mgr inż. Zbigniew Korek	Upr. 73/2000		
Sprawdził	mgr inż. Sebastian Sierzyński	Upr. SLK/6440/PWS/18		
Data 08.2021	Skala / format 1:100/297x500	Zast. -	Nr umowy: -	Nr rys. 4