RZUT PARTERU TERMOMODERNIZACJA



LEGENDA

- przewód wentylacyjny poziomych układów wywiewnych
- K Ø125 — przewód wentylacyjny pionowy oznaczenie układu wentylacyjnego wymiar przewodu, mm
- 6-30m3/h — nawiewnik okienny wydatek elementu, m^3/h
- kratka przepływowa lub szczelina przypodłogowa o powierzchni 220cm2
- projektowana kurtyna powietrzna
- projektowany aparat grzewczo - wentylacyjny z komorą mieszania
  zasilanie inst. grzejnikowej
  powrót inst. grzejnikowej
  zasilanie inst. nagrzewnic
  powrót inst. nagrzewnic
- system detekcji gazu CO, CO2

UWAGI:

1. Należy zapewnić swobodny dostęp do zaworów .
2. Wszystkie urządzenia montować wg wytycznych producenta.
3. Po uruchomieniu instalacji wykonać końcową regulację hydrauliczną.
4. Pod urządzenia na dachu należy przewidzieć konstrukcje wsporcze.

P.U.T.P i E "KORTERM" Zbigniew Korek
ul. Sokolska 74/7; 40-087 Katowice
korterm@korterm.pl; tel. +48 609 973 527

Inwestor: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego ul. Akademii Umiejętności 1
43-300 Bielsko - Biała

Nazwa zadania: Termomodernizacja obiektów dydaktycznych budynek mechanizacji Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej - cz. 2
Tytuł opracowania: Projekt techniczny instalacji c.o. , went. wod.-kan - budynek mechanizacji
Lokalizacja: ul. Akademii Umiejętności 1
43-300 Bielsko - Biała

Nazwa rys.
Rzut parteru
- instalacja went.

Projektował	mgr inż. Zbigniew Korek	Upr. 73/2000	
Sprawdził	mgr inż. Sebastian Sierzyński	Upr. SLK/6440/PWS/18	

Data	Skala / format	Zast.	Nr umowy:	Nr rys.
08.2021	1:100/297x500	-	-	3