

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa :** Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przebudową przepompowni ścieków - etap I przebudowa przepompowni

Kod CPV : 45453000-7 Roboty - branża sanitarna i budowlana

**Obiekt :** Przebudowa przepompowni ścieków P5 dz. nr 401

Adres : ul.Polnai, Kikół

Kod CPV : 45453000-7 Roboty - branża sanitarna i budowlana

**Przebudowa przepompowni ścieków P5 Kikół , ul. Polna dz, nr 401**

Kod CPV : 45453000-7 Roboty - branża sanitarna i budowlana

**Inwestor :** Gmina Kikół

Adres : 87-620 Kikół, ul. Plac Kościuszki 7

Jednostka umowna : izba

Liczba jednostek umownych : 135,000

Jednostka autorska : Projektowanie i Nadzory Wod-Kan Witold Maciejewski, ul. mjr Sucharskiego 3, 87-400 Golub-Dobrzyń

Opracował : Witold Maciejewski

Data : 2024-01-25

Sprawdził : Mateusz Maciejewski

Data : 2024-01-25

Inwestor :

Wykonawca :

Budowa: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przebudową przepompowni ścieków - etap I przebudowa przepompowni  
 Obiekt: Przebudowa przepompowni ścieków P5 dz. nr 401  
 Adres: ul. Polnai, Kikół

## Data: 2024-02-09

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>A</b>		<b>PPRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW SUROWYCH nr P5</b>		
<b>A.a</b>		<b>Roboty rozbiórkowe - demontaż istniejącej pompy i przewodów technologicznych - itd.</b>		
1		KNR 707-0201-01-00 WACETOB Warszawa Analogia Pompy zatapialne do ścieków z wolnym przelotem 1 kpl., - demontaż instalacji technologicznej w przepompowni.	1,000	kpl
<b>A.b</b>		<b>Roboty montażowe</b>		
2		KNR 707-0101-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa ANALOGIA Pompa zatapialna do ścieków MSV-50-22, wydajność Qp=8,2 l/s, .wys. podnoszenia Hp=8,0m,Hg=5,9m silnik elektryczny :P =2,20 kW, Wyposarzenie: kabel 4G2,5 + 2x1,5mm2, L=10,0m;	1,000	kpl
3		KNR 709-2101-01-00 ANALOGIA Montaż rurociągów i wyposażenia zbiornika wg zestawienia: Wyposażenie zbiornika ma zawierać (stal 1.4301): "właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna "poręcz złazowa "stopa żurawia o udźwigu 150kg "szafa sterownicza wg. poniższego standardu "wpięcie obiektu do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji	1,000	kpl
<b>A.c</b>		<b>Różne pozostałe</b>		
4		KNR 201-0605-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa ANALOGIA Pompowanie ścieków - przewóz do oczyszczalni ścieków na czas trwania wymiany pompy.Oczyszczenie ścian i dna wewnętrznych przepompowni ścieków wraz z dezynfekcją.	4,000	m-g

Wykonawca :