





Oznaczenia:	
	A – oprawa LED, nastropowa lub na ścienna, 1x47W, 4000K, 6000lm, IP–65
	B – oprawa LED, 4,5W, naścienna, 4000K, IP–44
	– łączniki instalacyjne, natynkowe, 10A, 230V, IP–44
	– gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, podwójne, IP–44
	– gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 3L+N+PE, 400V, 16A, n/t, pojedyncze, IP–44, z wyłącznikiem 0–1
	– rozdzielnica elektryczna maszynowni (odbiorów ogólnych)
	– rozdzielnica dźwigu I
	– rozdzielnica dźwigu II
	– rozdzielnica główna obiektu
	– płaskownik FeZn 30x4mm
	– uziom szpilkowy
	– moduł kontrolno sterujący instalacji SSP zgodny ze standardami budynkowymi
	– czujka zasysająca wraz z osprzętem, zgodna ze standardami budynkowymi
	– czujka optyczna dymu, zgodna ze standardami budynkowymi

<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> <div></div> <div>POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o. 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, tel. 510 615 610</div>	
<b>TEMAT:</b> Wymiana dwóch dźwigów towarowo - osobowych przystosowanych do ruchu osób niepełnosprawnych	
<b>INWESTOR:</b>	
<b>(Skarb Państwa) Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi</b> <b>91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112</b>	
<b>ADRES OBIEKTU:</b> <b>Ośrodek Szkolenia Policji w Łodzi</b> <b>zs. w Sieradzu, ul. Sikorskiego 2</b>	
<b>ZESPÓŁ PROJEKTOWY:</b>	<b>NR UPR.: PODPIS:</b>
<b>PROJEKTOWAŁ</b> w SPEC. INST. ELEKTR.: mgr inż. Marcin Oldziej	Wa-379/02
<b>SPRAWDZIŁ</b> w SPEC. INST. ELEKTR.: mgr inż. Mieczysław Oldziej	St-320/77
<b>TREŚĆ RYSUNKU:</b> <b>PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.</b> <b>RZUT MASZYNOWNI</b>	
<b>DATA:</b>	<b>06.08.2021</b>
<b>SKALA RYSUNKU:</b>	<b>1:50</b>
<b>NUMER PORZĄDKOWY:</b>	<b>1E09</b>

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE  
UKŁAD SIECI TN–S 0,4kV