





Odbiary:	wyłącznik główny	lampki kontrolne	ochrona przeciepowa	oświetlenie maszynowni	ogrzewanie 1-faz. ogólne	ogrzewanie 3-faz.
Nr obwodu RM/...				1	2	3
Typ przewodu lub kabla	N2HX5x6			N2HX3x1.5	N2HX3x2.5	N2HX5x2.5
Moc/ilość		moduł	szt.4	0,1kW	szt.2	szt.1

<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div><div></div><div>POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o. 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, tel. 510 615 610</div></div>	
TEMAT: Wymiana dwóch dźwигów towarowo - osobowych przystosowanych do ruchu osób niepełnosprawnych	
INWESTOR: (Skarb Państwa) Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi 91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112	
ADRES OBIEKTU: Ośrodek Szkolenia Policji w Łodzi zs. w Sieradzu, ul. Sikorskiego 2	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: PROJEKTOWAŁ w SPEC. INST. ELEKTR.: mgr inż. Marcin Oldziej	NR UPR.: PODPIS: Wa-379/02
SPRAWDZIŁ w SPEC. INST. ELEKTR.: mgr inż. Mieczysław Oldziej	St-320/77
TREŚĆ RYSUNKU: Schemat i widok rozdzielnic maszynowni RM	
DATA:	06.08.2021
SKALA RYSUNKU:	-
NUMER PORZĄDKOWY:	IE12