



URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE

WYDZIAŁ ROZWOJU

WR.271.10.2021/4

Kępno, dnia 12 lipca 2021r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Rewitalizacja Parku Starościńskiego

W odpowiedzi na pytania dotyczące SWZ, zgodnie z art. 284 Pzp, Zamawiający Gmina Kępno wyjaśnia:

Pytanie nr 1.

Zwracam się z prośbą o wskazanie rodzaju nawierzchni, jaką należy zastosować na alejkach parkowych, w dokumentacji nie znajduję jednoznacznej informacji.

Odpowiedź:

Nawierzchnie parkowe należy wykonać jako nawierzchnie wodoprzepuszczalne mineralno-żywiczone o grubości warstwy nie mniej niż 25mm, górna warstwa nawierzchni twarda, drenująca, układana na podbudowie: warstwa odsączająca (piasek kopany gr. 10-20 cm) warstwa nośna (kruszywo łamane 4-31,5 mm gr. min. 10 cm) warstwa wyrównująca (kruszywo łamane 4-8 mm gr.2 cm) Produkt powinien być dopuszczony do profesjonalnego stosowania na nawierzchnie dróg rowerowych, ścieżek parkowych, boisk, placów zabaw, parkingów, itp. oraz posiadać Aprobata Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów stwierdzającą przydatność tego wyrobu do stosowania w inżynierii komunikacyjnej, a w szczególności do wykonywania następujących typów nawierzchni drogowych: Ścieżek rowerowych, chodników, chodników z możliwością czasowego przejazdu pojazdów do 2500kg, Ponadto może być stosowana do wykonania ścieżek, placów zabaw dla dzieci i na boiskach szkolnych oraz na podjazdach i zjazdach dla wózków inwalidzkich. Dylatacje zgodnie z wymaganiami producenta. Kolorystyka nawierzchni do uzgodnienia z inwestorem i WKZ w Kaliszu na etapie wykonania projektu budowlanego. Obrzeża wykonać z pojedynczej kostki granitowej 15x17 cm ułożonej na chudym betonie.

I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno

/-/ Artur Kosakiewicz

Sporządził:

Iwona Hendrys



UL RATUSZOWA 1, 63-600 KĘPNO, tel. 62 59 09 400, 62 59 09 462, fax. 62 59 09 402,
e-mail: kepno@um.kepno.pl, www.kepno.pl