

L.dz.: DT/286/.....⁷⁰⁹⁵...../2018

Dębica, 30.11.2018 r.

Wodociągi Dębickie Sp. z o. o.
w/m

Dotyczy: warunków technicznych do budowy sieci wodociągowej PE dn 110 i kanalizacji sanitarnej PCW dn 200 wraz z przyłączami wod. – kan. w rejonie ul. Malinowej w Dębicy.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.11.2018 r. Wodociągi Dębickie Sp. z o. o. podaje warunki techniczne do budowy sieci wodociągowej PE dn 110 i kanalizacji sanitarnej PCW dn 200 wraz z przyłączami wod. – kan. w rejonie ul. Malinowej w Dębicy:

I. Sieć i przyłącza wodociągowe:

- 1) sieć wodociągową zaprojektować należy w pasie drogowym, poza pasem jezdni, w odległości min. 0,7 m od granicy działek, z rur PE, PE100, SDR 17, PN 10,
- 2) miejsce włączenia: istniejąca sieć wodociągowa PCW Ø 110 mm, dz. nr 77/1, obr. 2, w ul. Wiśniowej,
- 3) armatura wodociągowa winna zapewniać wysoką jakość oraz niezawodność w eksploatacji,
- 4) na ciągu projektowanej sieci wodociągowej zamontować należy hydrant,
- 5) nad wodociągiem umieścić należy dwie taśmy: znakującą i sygnalizacyjną z wkładką metalową,
- 6) wodociąg zaprojektować na głębokości 1,5 m do 1,6 m.
- 7) przyłącza wody zaprojektować z rur PE, SDR 11, PN 16 o średnicy wyliczonej przez projektanta.

Połączenie z projektowanym wodociągiem za pomocą trójnika z zasuwą lub opaski z wyprowadzeniem teleskopowym i skrzynką do zasuwy. Wodomierze należy umieszczać w konsoli: w studni wodomierzowej, zlokalizowanej na terenie posesji w odległości max 2,0 m od granicy, lub w budynku, na wewnętrznej stronie ściany zewnętrznej, w pomieszczeniu do tego przeznaczonym, o ile odległość budynku do granicy posesji inwestora nie przekracza 15,0 m.

Za zaworem za wodomierzem, na instalacji wewnętrznej zaprojektować należy zawór antyskażeniowy.

PREZES ZARZĄDU

Jacek Gil

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.
39-200 Dębica, ul. Kosynierów Ractawickich 35
tel. /+48/ 14 - 670 51 71, /+48/ 14 - 676 00 83 ; fax /+48/ 14 - 677 94 27
Nr KRS: 0000044893 - Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 43.748.000 PLN ; REGON: 850489543 ; NIP: 872-000-42-72
www.wodociagi.debickie.pl ; e-mail: poczta@wodociagi.debickie.pl

II. Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej:

- 1) miejsce włączenia: istniejący kanał sanitarny Ø 200 mm, dz. nr 177/6 obr. 2, przy ul. Wiśniowej,
- 2) kanał należy zaprojektować z rur PE, PCW, SN 8 lub ceramicznych o średnicy 0,20 m, natomiast przyłącza z rur PCW lub PE Ø 0,16 m, SN 8,
- 3) w pasie drogowym studnie rewizyjne zaprojektować o średnicy 1000 mm, betonowe, z pierścieniem odciażającym i włazem typu ciężkiego Ø 600 mm, natomiast poza pasem dopuszcza się wyjątkowo stosowanie studni z tworzyw sztucznych, po uzgodnieniu każdorazowo w Wodociągach Dębickich,
- 4) trasę projektowanego kanału – w miarę możliwości poprowadzić pasem drogowym.

Niniejsze warunki są integralną częścią projektu technicznego i ważne są dwa lata od daty podpisania.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a

PREZES ZARZĄDU

Jacek Gil