

GK.IV.6630.1.162.2019

Odpis PROTOKOŁU

**z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Dębicy,
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Biuro Koordynacji Projektów w dniu 2019-03-19**

*na podstawie art. 7d, 28b oraz 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz.U. 2017 r., poz. 2101 t.j.)*

dotyczy: koordynacji dokumentacji projektowej wniosek z dnia: 2019-03-15 znak :.....
Data wpływu wniosku : 2019-03-15

Wnioskodawca : **Biuro Projektowe BIOMONT Jan Koń**
ul. Drogowców 14 , 39-200 Dębica

Przedmiot koordynacji / narady : **sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej
z przyłączami**

Lokalizacja : **gm. Miasto Dębica, obr. 2 dz 177/6 i inne ul. Malinowa**

Stanowiska zawiadomionych uczestników narady :

- Wnioskodawca : Jan Koń
Nieobecny.

- TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Tarnowie - Stanisław Woźniak
Uzgadnia się bez uwag.

- Wodociągi Dębickie Sp z o.o. - Monika Stec
1. Trasa bez uwag.
2. Projekt uzgodnić branżowo.
3. Inwentaryzację powykonawczą uzgodnić w Wodociągach Dębickich.

- Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.- Danuta Tokarczyk
Gazownia w Dębicy uzgadnia z uwagami:
* zachować należy podstawowe odległości od gazociągu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. (Dz.U. poz. 640 z dnia 04.06.2013r.),
* skrzyżowania z gazociągiem wykonać zgodnie w/w rozporządzeniem i warunkami technicznymi obowiązującymi w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.,
* rozpoczęcie robót zgłosić pisemnie do Gazowni w Dębicy,
* roboty ziemne w rejonie istniejącej sieci gazowej wykonać ręcznie i pod nadzorem pracownika Gazowni w Dębicy,
* wszystkie zmiany w projekcie należy uzgodnić przed ich realizacją,
* inwentaryzację powykonawczą należy uzgodnić w Gazowni w Dębicy,
* za uszkodzenia sieci gazowej odpowiada Wykonawca i Inwestor,.

- Urząd Miejski w Dębicy - Wydział Infrastruktury Miejskiej - Marek Kurzawa
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - Lucyna Łagowska

1. Uzgadnia się trasę sieci/przyłącza.
3. Sieci/ przyłącza w jezdni i chodniku w miejscach przekroczeń poprzecznych należy zabezpieczyć rurami osłonowymi.
4. W przypadku umieszczenia sieci/przyłącza w drodze o nawierzchni bitumicznej , roboty należy wykonać metodą bezwykopową.
5. Przed odbiorem końcowym inwentaryzację powykonawczą należy uzgodnić z Wydziałem Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Dębicy.
6. Wszelkie zmiany lokalizacji sieci/przyłącza winny zostać uzgodnione z w/w Wydziałami.
7. W przypadku prac w pasach dróg publicznych inwestor winien wystąpić do Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Dębicy o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
8. Uwagi

Przewodniczący narady - Kierownik w Wydziale GKiK mgr inż. Anna Maciuba

- * przypomina się o obowiązku ochrony znaków geodezyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych,
- * roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń wykonywać ręcznie i pod nadzorem,

Na oryginale własnoręczne podpisy uczestników narady.

Integralną część protokołu stanowi załącznik graficzny mapa - 4x1 plansza skala 1:500

Z op. STANISŁAW
mgr inż. Anna Maciuba
Przewodniczący
Narady koordynacyjnej

Otrzymują :

1. Wnioskodawca - 2 egz.
2. a/a