

Postanowienie nr WZ.5595.87.7.2016

Na podstawie § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2016.191 j.t.) po rozpatrzeniu wniosku, który wpłynął do tut. komendy w dniu 20 lipca 2016 r. dotyczący wyrażenia zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych dla budynku Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu przy ul. Kanonia 12 -14, pl. Katedralny 16 i 17, w którym stwierdzono, że nie spełnia on wymagań obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakresie drogi pożarowej na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych w przedmiocie przyjętych rozwiązań zamiennych:

1. Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych przyporządkowana klasie B odporności pożarowej jest ponad parametry przyjęte dla tej klasy w zakresie konstrukcji nośnej R 240 i obudowy dróg ewakuacyjnych EI 60,
2. Drogi ewakuacyjne poziome (hole i korytarze) o szerokości > 1,40 m i wysokości > 2,20 m,
3. Wszystkie klatki schodowe przyjęte jako równorzędne strefy pożarowe,
4. Budynek wyposażony w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne dla dróg i wyjść ewakuacyjnych o natężeniu min. 4 lx,
5. W planach organizacyjnych zarządcy budynku muzeum w uzgodnieniach z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu wskazane będą ćwiczenia m.in. z ewakuacją, które będą także formą szkolenia dla personelu obsługi budynku wynikającą z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz prowadzenia działań ratowniczych przy zawężonej drodze pożarowej,
6. Z drogi pożarowej od strony pl. Katedralnego i pl. Jana Chrzciciela jest bezkolizyjny dostęp do zawężonej łącznie dojazdem i przejazdem drogi pożarowej dla pojazdów pożarniczych,
7. Budynek objęty jest ochroną ratowniczą Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

wyrażam zgodę

na odstąpienie od obowiązku wymienionego w § 12 ust. 2 i § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) w odniesieniu do odległości drogi pożarowej od budynku oraz szerokości drogi.

Uzasadnienie

W dniu 05.04.2016 r. wpłynął do tut. komendy wniosek dotyczący wyrażenia zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych dla budynku Muzeum Archidiecezjalnego

we Wrocławiu przy ul. Kanonia 12-14, pl. Katedralny 16 i 17 we Wrocławiu, w którym stwierdzono, że nie spełnia on wymagań obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakresie drogi pożarowej na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

W związku z powyższym Dolnośląski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu wydał postanowienie nr WZ.5595.87.4.2016 z dnia 26.04.2016 r.

W dniu 20.07.2016 r. do tut. organu wpłynął wniosek dotyczący zmiany nazwy inwestora oraz braku realizacji windy w części południowej budynku.

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL III. Zakwalifikowany do budynków średniowysokich.

Do zewnętrznego gaszenia pożaru budynków przewiduje się pobór wody z sześciu hydrantów zewnętrznych usytuowanych w odległości do 75 m od budynku.

Drogę pożarową do budynku zapewnia pl. Katedralny, ul. Kanonia i pl. Św. Jana Chrzyciela. Dojazd pożarowy nie spełnia warunku odległości od budynku min 5 m i szerokości drogi min. 4 m. Ze względu na ścisłą zabudowę historyczną Ostrowa Tumskiego – na odcinku drogi długości 7 m od pl. Katedralnego – ul. Kanonia pozostaje zawężenie w granicach 4 - 6 m (droga + chodnik) i na odcinku drogi 29 m od pl. Jana Chrzyciela - ul. Kanonia pozostaje zawężenie do 7,1 m (droga + chodnik).

W związku z występującymi nieprawidłowościami w dniu 20 kwietnia 2016 r. przeprowadzono rozpoznanie operacyjne przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, które wykazało możliwość prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Proponowane rozwiązania zamienne zapewnią nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej.

Pozostałe wymagania dotyczą bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ul. Borowska 138 w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.



Dolnośląski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
bryg. mgr inż. Marek Kamiński
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

Załącznik: Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego z kwietnia 2016 r. (a/a);

Adresat:

Fundacja dla Ostrowa Tumskiego
ul. Katedralna 13
50-328 Wrocław

Otrzymuje:

Villart Bogdan Kołtowski
ul. R. Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław

Do wiadomości:

1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
ul Kręta 28, 50-233 Wrocław,
2.a/a

SM